

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ульяновской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» марта 2023 г.

Регистрационный № 73-08-2023-004411



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание детского сада

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 53 "Яблонька" города Димитровграда Ульяновской области"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027300537516

ИНН: 7302014690

Место нахождения объекта защиты:

433508, обл Ульяновская, г Димитровград, ул III Интернационала, Домовладение  
101

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1938

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1206
1.6.	Объем здания, куб. м	5589
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом диаметром 50мм, с установкой 3 пожарных кранов. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевой способ оповещения). и системой автоматической пожарной сигнализации, в состав которой входит: извещатели пожарные дымовые «ИП212-41М» – 100 шт., прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» -1шт. Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети диаметром 150 мм. На расстоянии 5м. от здания.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Расчет пожарного риска не проводился		

3.	<p align="center"><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">На основании собственной оценки считаю: в связи с тем, что расстояние от здания детского сада до ближайшего соседнего здания более 30 метров, возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара нанесено не будет.</p>			
4.	<p align="center"><b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья .69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 5.2.2,5.2.6. СНиП II –Л.3-62 «Детские ясли-сады.Нормы проектирования»: п. 2.1.; п.2.14. СНиП II-К.2-62» Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» 5.25,5.26</p>	<p align="center">Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья 62 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от</p>	<p align="center">Выполняется</p>

		<p>16.09.2020г.: п.48,п.49. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5. СНИП II-Г.3 -62» Водоснабжение .Нормы проектирования»: пп.(ж) п.2.1; таблица 4 п.2.8; п.2.21.</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья .90 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.:п.71 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.2, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7,4.2.9, 4.2.10, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.2.22, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6,8.1,8.1.1,8.2.3,8.2.4,8.2.5. СНИП II-К.2-62» Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» 8.14,таб.9 п.5.25</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон № 123-ФЗ	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья 87, статья 88 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г:п.13,п.25. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14. СНИП II-A.5 -62» Противопожарные требования. Основные положения п.2.3 таб.2; п.2.7. Свод правил СП 4.131130.2013 « Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:п.5.1.1,п.5.1.2;п.5.1.3;п. 5.1.4; обз.1,п.5.2.1,п.5.2.4,п.5.2.6.</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья 89 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г :п.5; п.14; пп.(а,б,г,д,е,ж,з,к) п.16; пп.(г) п.22; п.23, п.24; п.25; п.26, пп.(а,б,г,д) п.27; п.28, п.30; п.31; п.36, п.37, п.54; п.60. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.8,4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20,</p>	Выполняется

		<p>4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.18, 4.4.20, 4.2.22, 4.4.23, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4. СНИП II-A.5 -62</p> <p>Противопожарные требования. Основные положения п.4.1; п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.9</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья 90.</p> <p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г:</p> <p>п.17, п.71, пп.(а, л, н) п.394. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья 54, статья 55, статья 84, статья 86.</p> <p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г: пп.(о) п.16, п.54, п.55, п.56 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	Выполняется

		<p>Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 6.1.10, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.28, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.18, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации № 1464 от 01.09.2021» Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 11 приложения 1; п.1. приложения 5, приложение 6 СНиП II-Г. 3-62»Водоснабжение.Нормы проектирования»: пп.(ж)п.2.1, таб.4 п.2.8,п.2.21.</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4 ст. 4, статья 91 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г: п.12,пп.(о) п.16,п.35,п.54,п.55,п.56,п.60,п.395,п.406,п.407, п.409. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и</p>	Выполняется

		<p>оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требование пожарной безопасности », пункты 4.1,4.3,4.6,4.9. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты». Пункты 5.2,5.8,5.12,5.14,6.2.6,6.2.11,6.1.1,6.1.2,6.1.3,7.1.2,7.1.4.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) пункты 2-5,9,12-18,21-37 , 41-43 ,48-56,60,65,67,70-73, 392-394,395-413, приложения 1и 2 Приказ № 806 МЧС от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности» приложение 1, приложение 2.</p>	Выполняется