Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» апреля 2023 г.
Регистрационный № 73-08-2023-005425

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общежитие ОГБП ОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАВА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301171534 ИНН: 7325001930

Место нахождения объекта защиты:
432027, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Розы Люксембург, Дом 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1983
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 16 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2698 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 18254 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Аналоговая автоматическая пожарная сигнализация (ДИП 212-141, ИПР 513, ПКП Гранит-16, ПАК Стрелец-Мониторинг). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (прибор управления оповещением Рокот). Внутренний пожарный водопровод 2*2.5 л/с. Наружный противопожарный водопровод кольцевой диаметром 200 мм. 2 ПГ. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Расчёт величин пожарных рисков не проводился. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: не предусмотрен | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Вероятность нанесения ущерба имущества третьих лиц от возможного пожара отсутствует, в связи с тем, что существующие противопожарные требования на объекте защиты выполнены в полном объёме. | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; СНиП II-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов п. 5.23 т.10 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; СНиП II-31-74 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.3.12., 3.22 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; СНиП II-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов п. 9.56* | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений п.2.2., 2.3.,2.6.,2.7.,2.8.,2.9.,2.10., 3.2.,3.3., 3.4.,3.5.,3.6.,3.9.,3.10.,3.11.,3.13; СНиП II-Л.2-72* "Общественные з дания и сооружения. Нормы проект ирования п. 1.6.,1.8.,1.9., 2.4.,2.5.,2.7., 4.1. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности | Федеральный закон от 22.07.2008 N | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений п. 4.1.,4.2.,4.3., 4.5.,4.5.,4.6.,4.7.,4.8.,4.9.,4.10; СНиП II-Л.2-72* "Общественные з дания и сооружения. Нормы проектирования п.4.6.,4.7.,4 .8.,4.9.,4.10.,4.11.,4.13.,4.14.,4.18.,4. 20.,4.21.,4.22.,4.23.,4.24 | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений п.4.10.,4.11., 4.12 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; Постановление Правительства РФ от 1.09. 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.1.,5.,8.,12.,15.,прил. № 1 п.8.,прил.№ 5 п.5; СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий п. 3.10 т.5., 3.16.,4.20.,4.22.,4.23.,4.24.,4.27; СНиП II-31-74 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.3.12., 3.22 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п.4; НПБ 88-2001*. Нормы Пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования п. 12.48-12.56., п.13.1-13.4. | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 2.1.,3., 4.,5., 8.,9.,10.,11.,12., 13.,14., 15.,16., 17.,18.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30., 31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,41.,42.,43.,48., 49.,50., 52., 54.,55.,56., 60., 65.,67.,70.,71.,72.,73.,84.,85.,86., 87., 286.,288., 382.,393., 394.,395.,396.,397.,400., 403.,406.,407.,409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п.1-24., 27., прил. 2,3 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.