

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» мая 2023 г.

Регистрационный № 73-08-2023-007639



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Авиастар»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА
АВИАСТАР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127328002670

ИНН: 7328068972

Место нахождения объекта защиты:

432059, обл Ульяновская, г Ульяновск, пр-кт Созидателей, Дом 94

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	26
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1436
1.6.	Объем здания, куб. м	29953

1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Имеются системы: Автоматической пожарной сигнализация (основополагающая адресная) с автоматическим дублированием сигналов о пожаре в диспетчерскую службу с использованием системы передачи извещений о пожаре, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет по оценке пожарного риска проводился. Величины индивидуальных пожарных расчетных значений пожарного риска, а также рисков составляет: $Q_{в} = 0,321 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹ и отвечает требуемому (10^{-6} год⁻¹) согласно ст.79 комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты). пожарной безопасности»</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">ущерб имуществу третьих лиц от пожара не усматривается</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.69, п.5 ч.1 ст.80, ч.1 ст.100 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.23, п.5.24 СНиП П-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» п. 65, п.72, ч.1, 2 п.73, ч.2 п.74 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1,2 ст.62, ч.1, п.1 ч.2 ст.68, п.3 ч.1 ст.90 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2.7, п.2.8 таб.4, п.2.12, п.2.13 СНиП П-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» ч. 3 п.48, п.49 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 п.9.5.6, п.9.9 СНиП П-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и	Выполняется

		<p>сельских населенных пунктов» ч.1-4 п.71, п.72, ч.2 п.74 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.1, 2, 6 ст.52, ч.1, 2, ст.59, п.1, 2, 3, 4, 5, ч.1, ч.3 ст.80, ч.1 ст.87, ч.1,2,5,6 чт.137 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2.3, таб.2, ч.4 п.2.4, ч.1 п.2.5, ч.1 п.2.6, п.2.7, ч.1 п.2.8 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» ч.1-4 п.13, п.15, п.25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.1, 2, ч.1 ст.52, ч.1-4 ст.53, ч.1-2 ст.60, ч.3 ст.80, ч.1, 3, 8, 10 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5, п.9, ч.1-2 п.14,пп. «а», «б», «в», «д», «е», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о» п.16, ч.2 п.18, пп. «а», «б», «г» п.22, п.23, ч.1, 3 п.26, пп. «а», «б», «в», «г», «д» п.27, п.28, ч.1,2 п.30, п.31, п.36, ч.1-3 п.37, ч.1 п.84 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в</p>	Выполняется

		Российской Федерации"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.1,2,3,4,5 ч.1,3 ст.80, п.1, 2 ч.1 ст.90 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1-4 п.2, ч.3 п.26, п.36, ч.3 п.48, п.49, ч.1-4 п.71, п.72, ч.2 п.74, пп. «а», «к», «м» п.393, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о» п.394 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.54, ч.1,2 ст.62, ч.3 ст.81, ч.1 ст.82, ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст.83, п.1 ч.1, ч.3, 4, 7, 8, 9, 11 ст.84, ч.2 ст.91, ч.2, 3, 4 ст.103, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1,2 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”, п.1, п.3, пп. «а», «б», «в», «г», «д» п.5, п.7, ч.1, 2 п.8, п.10, п.12, п.13, п. «а», «б» п.15 Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных	Выполняется

		<p>Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464, п.11 приложения №1, п.5.2, п.36 приложения №3, п.5 приложения №5, приложение №6</p> <p>Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464. п.10, пп. «е», «о» п.16, ч.1,2 п.17(1), ч.1-3 п.37, ч.3 п.48, п.49, ч.1-6 п.54, ч.1-3 п.55, ч.1,2 п.56, ч.4 п.71, ч.2 п.84, пп. «б», «и», «к», п.393, пп. «в», «г», «д» п.394, п.458</p> <p>Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч.2, 4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.54, п.3 ч.1 ст.59, ч.1,2 ст.82, ч.4 ст.83, ч.7 ст.85, пп.2, 3 ч.1, ч.2, ч.5, ч.6 ст.83, ч.3,4 ст.103 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.15 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре” п.36, п.42, ч.3 п.48, ч.1-6 п.54, п.55, ч.4 п.71, ч.2 п.84, Постановления Правительства РФ</p>	Выполняется

		от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.3, ч.2, 4 ст.4, ч.1-4 ст.5, п.2 ч.1, ч.6, ч.7 ст.6, пп.1, 2 ч.1 ст.6.1, ч.1-22 ст.27, пп. «б» ч.1 ст.32, ч.1-3 ст.48, ч.1-5, 9 ст.49, пп.1-4 ст.50, ч.1-2 ст.51, пп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ч.1 ст.52, ч.1-4 ст.53, ч.1,2 ст.79 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.37, ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ч.1-4 п.2, п.2(1), ч.1-3 п.3, п.4, п.5, п.6, п.8, п.9, ч.1-3 п.11, п.12, ч.1-4 п.13, пп. «а», «б», «в», «д», «е», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о» п.16, пп. «а», п.17, ч.1,2 п.17(1), ч.2 п.18, ч.1-3 п.19, ч.1, 2, 3, 5, 6 п.21, пп. «а», «б», «в», «г», п.22, п.25, ч.1-3 п.26, ч.1,2 п.30, п.31, п.32, ч.1-3 п.33, п.34, пп. «а», «б», «в», «г», «е», «д», «е», «ж», «з», «и» п.35, п.36, ч.1-3 п.37, пп. «а», «б», «в», «г», «д» п.41, п.42, ч.1,2 п.43, ч.2 п.45, ч.3 п.48, ч.1-6 п.54, ч.1,2,3 п.55, ч.1,2 п.56, ч.1-2 п.60, ч.1-6 п.63, п.65, п.66, ч.1,2 п.67, п.69, ч.1-5 п.71, п.72, ч.1-4 п.73, ч.1-2 п.84, ч.1-3 п.85, ч.1 п.86, ч.1-2 п.286, ч.1-2 п.287, п.288, п.292, ч.1, 2 п.293, ч.2,3 п.312, ч.1-2 п.318, ч.1,2 п.320, ч.1,2 п.326, пп. «а», «б» «в» п.337, ч.1-3 п.338, п.342, ч.1,2 п.343, ч.1,2 п.344,, п.345, п.347, п.348, пп. «а», «б» п.349, п.350, п.351, п.352, ч.1,2 п.353, пп. «а», «б», «в», «г», «д» п.354, п.355, ч.1,2 п.356, прил.5, п.357, п.358, ч.1,2 п.360, пп. «а»,	Выполняется

«б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з» п.362, ч.1,2 п.363, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н» п.364, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з» п.365, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н» п.366, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж» п.367, пп. «а», «б», «в», «г» п.368, ч.1-3 п.369, «а», «б», «в», «г», «д» п.370, ч.1-4 п.371, ч.1-5 п.372, п.392, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м» п.393, пп. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о» п.394, п.395, ч.1-7 п.397, п.398, п.399, п.400, п.401, п.402, п.403, п.404, ч.1, 2 п.406, п.407, п.409, ч.1-3 п.412, п.413, пп. «а», «б», «в», «г», «д», п.441, пп. «а», «б», «г», «д» «е», «ж» п.442, п.448, п.449, п.450, ч.1-3 п.452, п.453, ч.1-3 п.454, пп. «а», «б», «в», «г» п.455, п.456, ч.1-3 п.457, п.458 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.1, 2, 3, прил. 1,2,3 Приказа МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или иную служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".