Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» мая 2023 г.
Регистрационный № 73-08-2023-008218

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа "Фаворит"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования Спортивная школа "Фаворит"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157328002424 ИНН: 7328084283

Место нахождения объекта защиты:
432007, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Шоферов, Дом 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.12.2017
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	11

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2083
1.6.	Объем здания, куб. м	21948
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АПС – «С2000-М» , - СОУЭ - 2-го типа, -ВПК- D 50 мм, 4 шт. - ПГ- D 80 мм на расстоянии 110 м. и 50 м.от здания.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Страхование не проводится в связи с выполнением требований пожарной безопасности, вероятность нанесения ущерба имуществу третьих лиц отсутствует.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности»: ст. 69 ч. 1. Ч.2Свод правил СП 4.13130.2013 п. 4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62 ч.1. ;ст.68.ч.1. ч.2 ; ст.127.ч.1.ч.2 Свод правил СП 8.13130.2020 : п. 5.3. табл.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 ч. 1 п. 1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. п. 8.1 ; п. 8.6 абз.2; п. 8.8; п. 8.9 абз.2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.58; ст. 87 ч. 1,2, 3, 5, 6,7, 11. СП 2.13130.2012 п. 6.7.1.табл.6.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 52 п. 1, 2, 3, 9; ст. 53 ч. 1, 2; 3 ,ст. 89 ч. 1, 8, 10, 11. Свод правил СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п. 4.3.1 – 4.3.4; п. 4.4.1, п.4.4.2, п.6.2.10-6.2.12. Свод правил СП 3.13130.2009 п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.5.3, п.5.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные и эвакуационные»: п.6, п.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 ч.1 .п. 1,2,3; ч.2 Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.3; п. 7.14 п.7.16 .	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6 п1.ч1; ч. 1.ч.2; ст. 54; ст.56 ч.1;ст. 62 ч. 1; ст.83 ч. 3 п.1,4,5,6.7,9; ст.84 ч.2,3,4.5 6, 7, 9,10,11; ст. 85 ч. 1; ст.91 ч1;.ч.2; ст.1023.ч.1, ч2, ч 3, ч.4-ч.6. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»: Свод правил СП 3.13130.2009 П.3.3-3.5. 4.1. 5.1-5.5. п.6 табл.2. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: п. 3.1 абз. 1,2,4,5,7; п. 3.3; п. 3.5; п. 3.9; п. 3.11; п. 3.12; п. 3.19; п. 3.21; п. 3.23; п. 3.26; п. 3.27; п. 4.1; п. 5.1 табл. 2 пп. 6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4 ч. 4;ст.83 ч.4, ч.7 ст. 83 ч.1 – ч.6; ст. 84 ч; ст.89 ч. 1, 6, 13, . Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.14; п. 16 д), е); о); п. 23; п. 26; п. 54. Свод правил СП 5.13130.2009 п.14.1, п.14.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5 ч. 1, 2, 3. Правила противопожарного	Выполняется

	противопожарный режим	режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.п. 2-5,9,10,12,14-17,21-24,26-29,31-37, 48,49,31-37,48,49,54-56,60,65,288, 354,356,362,363,366,392-394. Приказ МЧС РФ № 806 от 18.11.2021 г. «Об определении Порядка видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.п 1-27, приложения 1,2,3.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.