Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» июля 2023 г.
Регистрационный № 73-08-2023-011143

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание школы
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №75 имени В.Ф. Маргелова»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301575421 ИНН: 7328041113

Место нахождения объекта защиты:
432063, обл Ульяновская, г Ульяновск, б-р Пензенский, Дом 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2392

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	38319
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 3-го типа, ПК-1, ПГ-8м
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Индивидуальный пожарный риск части общественного здания не превышает допустимых значений, установленных ст.79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10 июля 2012г. №117-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ-123 с изменениями) и составляет QB= 5,01*10 -8 год QHB=1*10 6 год-1		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи выполнением требований по пожарной безопасности возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.69 ч.1; СП 4.13130.2013 п.4.3, п.5.6.1-5.6.5, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.68 ч.1,3; СП 8.1330.2020 п.5.2, табл.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.90 ч.1 п.1; СП 4.13130.2013 п.8.1 «в», 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.87 ч.1, 2, 5, 6, 7; ст.88 ч.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11; СП 4.13130.2013 п.4.12, п.5.1.2 — п.5.1.4, п.5.6.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.53 ч.1, 2; ст.89 ч.1, 2, 3, 7, 8, 10-12. СП 1.13130.2020 п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.22, п.4.3.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.90 ч.1 п.1, ч.2; СП 4.13130.2013 п.7.1, п.7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст.83 ч. 1, 3, 4-7, 9, 10; ст.84 ч.1-11; ст. 62 ч.1-3; ст.54 ч.1, 2; ст.103 ч.4; СП 484.1311500.2020 Прил. А	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст.4 ч.4; ст. 83 ч.7; СП 3.13130.2009 п.3.1-3.3, табл.1,2; СП 8.13130.2020 п.4.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ ст. 60 ч.1, 2; ст. 64 ч.1, 4; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Прил.1 п.3, 7, 9, 10, 12-18, 20-22, Прил.2, 3; Постановление Правительства РФ от 16 сентября	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, 4, 8, 10, 16, 17, 30, 48, 54, 60, 91, 92, 95, 393, 394, 403.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.