


«30» января 2024 г.

Регистрационный № 73-08-2024-001147



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301170093

ИНН: 7303022447

Место нахождения объекта защиты:

обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Энтузиастов

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	457

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		4462
1.7.	Количество этажей		3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Имеются системы: автоматической пожарной сигнализации (дымовые пожарные извещатели, ПКП «Гранит-16»); оповещения и управления эвакуацией 3-го типа; внутренний противопожарный водопровод (ПК); наружный противопожарный водопровод (ПГ)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
расчет пожарного риска не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
ущерб третьим лицам от возможного пожара отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ч.2 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, пп.1, 2, 3 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87; ч.1, 2, 3, 5, 6,7,8,9 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.20, 6.6.1 табл.6.9, 6.6.2 СП 2.13130.2020 п. 4.16, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ч.2 ч. 3 ч.8 ч.11 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.13.1, 7.13.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, 7.7 СП 4.13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 62, ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, пп.1-7 ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, п. 5, п. 8, п. 11, п. 15, приложения 1, приложение 3, п. 20 приложения 5 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.3 таблицы 7.1, п. 6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 СП 10.13130.2020; п. 5.2 табл.2, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4 ст. 4, пп.1 ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп.а), б) п. 15 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	п. 2, 2(1), 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (а,б,г,ж,к), 17 (а), 171, 23, 26,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	27 (а,б,в,г,д), 32, 35 (а,б,в,г,д, е,ж,зи), 36, 37, 43, 54, 55, 56, 293, 393 (а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л), 394 (а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о), 395, 397, 400, 406, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; п.1, 2, 3, прил. 1,2,3 Приказа МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или иную служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".
--	--