


«30» января 2024 г.

Регистрационный № 73-08-2024-001151



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание детского сада

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
222

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301571417

ИНН: 7328041392

Место нахождения объекта защиты:

432064, обл Ульяновская, г Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, Дом 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1786	
1.6.	Объем здания, куб. м	16420	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АУПС – ППКОП – «Гранит-24», - СОУЭ – «Рокот-2» – 3 типа, - ВПВ – D 50 мм, ПК – 16 шт. - ПГ на расстоянии 30 м. от здания за территорией	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страхование не проводится в связи с выполнением требований пожарной безопасности, вероятность нанесения ущерба имуществу третьих лиц отсутствует.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности»: ст. 69 ч. 1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3 абз. 1 табл. 1; п. 4.4.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62 ч. 1; ст. 90 ч. 1 п. 3; ст. 127 ч. 1. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.2 абз. 1; п. 5.2 табл. 2; п. 8.8 абз. 1.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 ч. 1 п. 1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1 абз. 1, 2; п. 8.1 в); п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9 абз. 1, 2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 57; ст. 58; ст. 87 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.3 абз. 3; п. 5.2.7 абз. 1; п. 5.3.3; п. 5.3.5 предл.	Выполняется

		1; п. 5.4.3 абз. 1; п. 5.4.4 абз.1; п. 6.7.1 табл. 6.9. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.1.1; п. 5.1.2 абз. 1; п. 5.2.2 абз. 1; п. 5.2.4; п. 5.2.6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.13 абз. 1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 52 п. 1, 2, 3, 5, 9; ст. 53 ч. 1, 2; ст. 89 ч. 1, 8, 10, 11. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.2 абз. 1; п. 4.2.6 абз. 1; п. 4.2.7; п. 4.2.9; п. 4.2.10; п. 4.2.13; п. 4.2.15; п. 4.2.18; п. 4.2.21; п. 4.2.22; п. 4.3.2 абз. 1; п. 4.3.3; п. 4.3.12; п. 4.4.1; п. 4.4.3; п. 4.4.4; п. 4.4.6; п. 5.1.2; п.5.1.3; п. 5.1.4; п. 5.2.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.22 г); п. 23; п. 24; п. 26; п. 27; п. 29. Нормы пожарной безопасности НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»: п.	Выполняется

		2.2; п. 2.3 абз. 1, 2; п. 2.5; п. 2.6; п. 4.3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»: приложения Г, Ж, И. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»: п. 4.5; п. 4.5.2; п. 6.2.1; п. 6.2.3; п. 6.2.4; п. 6.2.7; п. 6.2.10; п. 6.4.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 ч. 1 пп. 1, 2, 3. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1 абз. 1, 3; п. 7.3 абз. 1, 2; п. 7.16 предл. 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утвержденные Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 394 л), м), н).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54; ст. 60; ст. 62 ч. 1, 2; ст. 83 ч. 1 предл. 1; ч. 4, 6, 7, 9; ст. 84 ч. 1 пп. 1,2,3,4, ч. 2, 3, 7, 10, 11; ст. 86; ст. 91 ч. 1, 2; ст. 103 ч. 2, 4. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

безопасности»: п. 3.2; п. 3.3 абз. 1,4; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.8; п. 5.3; п. 5.4; раздел 6 табл. 1; раздел 7 табл. 2 п. 1. Свод правил СП 486.13111.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

Требования пожарной безопасности»: п. 4.3 абз. 1, 2; п. 4.4; п. 4.6; табл. 3 п.п. 5.2, 40, 48. Свод правил СП 484.13111.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.

Нормы и правила проектирования»: п. 5.8; п. 5.9; п. 5.12; п. 5.13; п. 5.14; п. 5.15; п. 5.19; п. 6.2.1; п. 6.6.16; п. 6.6.27; п. 6.6.32; п. 7.1.3; п. 7.1.4; Прил. А табл. А1 п. 1. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.

Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п. 4.1.1; п. 4.1.8; п. 4.1.23; п. 4.1.27; п. 4.1.28; п. 4.1.32; п. 4.1.33; п. 4.1.36; п. 4.1.38; п. 4.1.40; п. 4.2.1; п. 4.2.4; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п. 4.2.8; п. 4.2.9; п.п. 4.3.1 - 4.3.14; п. 4.3.16; п. 4.3.1; п. 4.4.1; п.

4.4.21; п. 4.5.1; п. 4.5.4. Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.7; п. 4.8; п. 4.9; п. 4.10; п. 4.12; п. 4.13; п. 4.14. Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной

		защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1.1 табл. 1; п. 4.1.8; п. 4.1.10; п. 4.1.12; п. 4.1.13; п. 4.1.16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 5; п. 10; п. 50; п. 54; п. 60.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4 ч. 4; ст. 59 пп. 1, 2 ,3; ст. 83 ч.3, 7; ст. 84 ч. 10; ст. 88 ч. 1, 6, 13, 19; ст. 89 ч. 1, 2, 4, 10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.14; п. 16 д), е); о); п. 23; п. 26; п. 54. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»: п. 14.1 абз. 1; п. 14.4 абз. 1, 2, 3. Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»: п. 4.2 абз. 1; п. 5.1; 5.2; приложение Б.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4 ч. 4; ст. 5 ч. 1, 2, 3. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»: п. 1.2; п. 2.1; п. 2.2; п. 2.4; п. 3.1; п. 3.2; п. 3.3; п. 3.6; п. 3.7; п. 4 абз. 5,7,12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 9; п. 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 16; п. 23; п. 26; п. 27; п. 29; п. 30; п. 35; п. 50; п. 54; п. 60; п. 397; п. 400; п. 406. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организацией» (в ред. Приказов МЧС РФ от 27.01.09. № 35 и от 22.06.2010 г № 289): п. 6; п. 10; п. 12; п. 14; п. 17; п. 18; п. 22; п. 23; п. 26; п. 27; п. 29; п. 32; п. 35; п. 36; п. 39; п. 40; п. 43; п. 54.
--	---