Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» июня 2024 г.
Регистрационный № 73-08-2024-009402

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Административное здание
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Межрегиональное управление №172 Федерального медико-биологического агентства
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057302053610 ИНН: 7302032604

Место нахождения объекта защиты:
433508, обл Ульяновская, г Димитровград, ул Куйбышева, Дом 210а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
11.06.2007
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	527

1.6.	Объем здания, куб. м	2401
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа (звуковой способ оповещения), системой автоматической пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения: в состав системы входит: прибор приемно-контрольный «Гранит-24» - 1 штука, извещатели пожарные дымовые ИП 212-141 - 50 штук, извещатели пожарные ручные ИПР 513-17 - 11 штук, блок речевого оповещения «Соната-К» - 1 штука, световой указатели КОП-12В «Выход» - 4 штуки, оповещатели речевые «Соната-У» - 6 штук, внутренний пожарный водопровод ПК – 3 штуки, порошковые огнетушители ОП-4(з).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст. 69) СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.3-4.5	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст.62,68) СП 8.13130.2009 (п.п. 4.1-4.4, 5.1-5.5, 5.11)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст.98) СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2, 7.5-7.7., 8.1, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст.28-31,87) СП 4.13130.2013 п.5.6 СП 2.13130.2020 (п.п. 4.1-4.8, 5.2, 5.4.1-5.4.2, 5.4.16)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст.53, 89) СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.2.1, 4.2.4-4.2.5, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст. 90) СП	Выполняется

	ликвидации пожара	4.13130.2013 п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.8, 8.2, 8.6-8.9	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст.54, 83-86) СП 5.13130.2009 п.п. 13.1.1-13.1.6, 13.1.9-13.1.11, 13.2-13.4, 13.13, 13.14.1-13.14.9 СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5 СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.16	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» (ст.51,52, 54,56, 60) СП 5.13130.2009 п.п.13.3, 13.4, 13.13-13.15, 14.2, 15.1, 15.2, 17.1-17.4. СП 7.13130.2013 п.п. 4.1, 5.1, 6.1-6.4, 6.10	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (п.п. 2-5, 10-12, 14-16, 17 1-19, 23-28, 32, 34-37, 41, 48-50, 54, 55, 60, 65, 73, 392- 397, 400, 402-404, 406-409, 413, Приложение 1) Приказ МЧС от 18.11.2021г №806 (приложение 1,2,3)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.