


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ульяновской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» августа 2024 г.

Регистрационный № 73-08-2024-015006



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Индустриальный парк 2 этап (очередь) портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Производственно-складское здание № 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА  
"УЛЬЯНОВСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1147328004174

ИНН: 7328080049

Место нахождения объекта защиты:

433405, обл Ульяновская, р-н Чердаклинский, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, Здание 12 стр. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.11.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1096

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	9517							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АУПС – ПКП «КАУ 2» - 1 шт.; - СОУЭ – 3 типа; - ВПВ – D 65 мм, - ПК – 6 шт.; - ПГ – на территории объекта (всего 42 шт., К-200), ближайший - 15 м. от здания.							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страхование не проводится в связи с выполнением требований пожарной безопасности, вероятность нанесения ущерба имуществу третьих лиц отсутствует.</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется							

		<p>безопасности»: ст. 69 ч. 1; ст. 100 ч.1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3 абз. 4; п. 4.4; п. 6.1.2 табл. 3.</p>	
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62 ч. 1,2; ст. 90 ч. 1 п. 3; ст. 98 ч. 9; ст. 99; ст. 127 ч. 1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1 абз. 1, 4. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.2 абз. 1, 2; п. 4.5; п. 5.2 табл. 2; п. 5.3 табл. 3; п. 5.10; п. 5.17; п. 6.2; п. 6.4; п. 7.2; п. 8.5; п. 8.8; п. 8.9; п. 8.10; п. 8.13; п. 8.14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утвержденные Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 48 абз. 2; 3.</p>	<p>Выполняется</p>
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 ч. 1 п. 1; ст.</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>98 ч. 7, 11. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1 абз. 1, 5; п. 6.1.20; п. 6.1.21; п. 7.1 абз. 1, 2; п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утвержденные Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 71 абз. 1,3.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 57; ст. 58; ст. 80 ч. 1; ст. 87 ч. 1, 3, 5, 6, 7; ст. 88 ч. 1,; ст. 134 ч. 1, 2; ст. 137 ч. 1, 2, 4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.3.3; п. 5.3.5; п. 5.4.3 абз. 1; п. 5.4.7; п. 5.4.8; п. 5.4.16 а); п. 5.4.18 абз. 1; п. 6.1.1; п. 6.2.1 табл. 6.3. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1 абзац 1, 2, 3, 4; п. 6.1.41; п. 6.1.42; п. 6.1.43; п. 6.3.2; п. 6.3.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утвержденные Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года</p>	Выполняется

		№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.13 абз. 1; п. 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 52 п. 1, 2, 3, 5, 9; ст. 53 ч. 1, 2; ст. 89 ч. 1, 8, 10, 11. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1.2 абз. 1, 2; п. 4.2.5; п. 4.2.13; п. 4.2.14; п. 4.2.15; п. 4.27 абз. 1, 5; п. 4.2.18 предл. 1; п. 4.2.19; п. 4.2.22; п. 4.3.2 абз. 1; п. 4.3.3; п. 4.3.12; п. 4.4.1; п. 4.4.2; п. 4.4.3; п. 4.4.4; п. 4.4.6; п. 8.1.2; п. 8.2.10 табл. 16; п. 8.2.11; п. 8.2.12. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»: п. 4.3; приложения Е, К, Л. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 23; п. 26; п. 27; п. 36; п. 37 аз. 1, 2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 ч. 1 пп.2; ч. 2; ст. 98 ч. 4, 9, 11. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		<p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1 абз. 1, 5; п. 6.2.7; п. 6.2.8; п. 7.1 абз. 1, 3; п. 7.2; п. 7.3 абз. 1, 3; п. 7.6; п. 7.13; п. 7.14.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утвержденные Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»:</p> <p>п. 49; п. 394 л), м), н).</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54; ст. 60; ст. 62 ч. 1, 2; ст. 83 ч. 1 предл. 1; ч. 4, 5, 6, 7 предл. 1; ч. 9; ст. 84 ч. 1 пп. 1, 2, 3; ч. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11; ст. 86; ст. 91; ст. 99; ст. 103; ст. 105, ст. 106.</p> <p>Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.2; п. 3.3 абз. 1,4; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.8; п. 5.3; п. 5.4; раздел 6 табл. 1; раздел 7 табл. 2 пп. 16, 17. Свод правил СП 486.13111.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности»: п. 4.3 абз. 1, 2; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.10; табл. 3 пп. 5.2;</p>	Выполняется

9.2; 10.2; 38; 48. Свод правил СП 484.13111.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п. 5.2; п. 5.8; п. 5.9; п. 5.12; п. 5.13; п. 5.14; п. 5.15; п. 6.1.1; п. 6.1.2; п. 6.1.4; п. 6.2.1; п. 6.2.6; п. 6.2.11; п. 6.2.11; п. 6.6.16; п. 6.6.27; п. 6.6.32; п. 7.2.1; прил. А табл. А 1 п.п. 16; 18; 19.

Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.2 абз. 1, 2; п. 4.5; п. 5.2 табл. 2; п. 5.3 табл. 3; п. 5.10; п. 6.2; п. 6.4; п. 8.5; п. 8.8; п. 8.9; п. 8.10; п. 8.13.

Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п. 6.1.6; п. 6.1.7; п. 6.1.9; п. 6.1.10; п. 6.1.12; п. 6.1.13; п. 6.1.19; п. 6.1.24; п. 6.1.26; п. 6.2.1; п. 6.2.3; п. 6.2.4; п. 6.2.5; п. 6.2.14; п. 6.2.15; п. 7.2; п. 7.3; п. 7.4; п. 7.5; п. 7.6 табл. 7.2; п. 9.1; п. 9.4; п. 12.1; п. 12.3; п. 12.6; п. 12.7; п. 12.9; п. 12.15; п. 12.17; п. 12.33; п. 15.1; Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п. 4.1.1; п. 4.1.8; п. 4.1.23; п. 4.1.27; п. 4.1.28; п. 4.1.32; п. 4.1.33; п. 4.1.36; п. 4.1.38; п. 4.1.40; п. 4.2.1; п. 4.2.4; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п. 4.2.8; п. 4.2.9; п.п. 4.3.1 - 4.3.14; п. 4.3.16; п. 4.4.1; п. 4.4.21; п. 4.5.1; п. 4.5.4.

Свод правил СП 6.13130.2021 «Системы

		<p>противопожарной защиты.          Электроустановки низковольтные.          Требования пожарной безопасности»: п. 5.1; п. 5.7; п. 6.2; п. 6.5; п. 6.6; п. 6.8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 48 абз. 2, 3; п. 50; п. 51; п. 52; п. 54; п. 55; п. 56; п. 60.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 59 пп. 1,2,3,5; ст. 83 ч. 4, 5, 7; ст. 84 ч. 10; ст. 88 ч. 1; ст. 103 ч. 1,2,3,4. Свод правил СП 484.13111.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п. 6.3.1; п. 6.4.1; п. 7.1.2; п. 7.1.3; п. 7.1.4; п. 7.2.1; п. 7.5.1; п. 7.5.2. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 11.4; п. 11.5; п. 11.6; п. 11.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 16 д), е); о); п. 23; п. 54.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент</p>	Выполняется

<p>по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5 ч. 1, 2, 3, 4; ст. 6.1 пп. 1, 2. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 4.5. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»: п. 1.2; п. 2.1; п. 2.2; п. 2.4; п. 3.1; п. 3.2; п. 3.3; п. 4 абз. 1, 5, 7, 9, 10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ППР 1479 (утверждённые Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 9; п. 11; п. 16; п. 30; п. 35; п. 43; раздел 18. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»: п. 5; прил. 1 п.п. 1, 2, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24; прил. 3 п. 1 г), е).</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------