



«23» октября 2024 г.

Регистрационный № 73-08-2024-018069

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональное здание (Деловой центр «Дивизион»)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Малкина Елена Юрьевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

432017, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Железной Дивизии, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.04.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2012

1.6.	Объем здания, куб. м	9629
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Аналоговая автоматическая пожарная сигнализация (ДИП 212-141М, ИПР 513-10, ПКП Сигнал 20П). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (Соната К, АС-3W) Отдельный внутренний противопожарный водопровод, расход 2 на 2.5 л/с. наружный противопожарный водопровод кольцевой диаметром 200 мм. 2 ПГ.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск в здание Делового центра «Дивизион» г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 7. не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляет: <math>Q_{в}=6.77 \cdot 10^{-7} \text{ год}^{-1} &lt; Q_{нв}=1, \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}</math> Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: не проводился</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Вероятность нанесения ущерба имуществу третьих лиц от возможного пожара отсутствует, в связи с тем, что существующие противопожарные требования на объекте защиты выполнены в полном объеме.</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></b></p>	

<b><u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></b>		
<b><u>защиты</u></b>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4.ст.69 ч.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 4.3. т.1., п.4.12.,4.15	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст.62 ч.1., 2. ст.68 ч.1.,2. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.5.2., т.2.	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст.90 ч.1. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.7.1.8.1.	Выполняется
4.4. Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст.57 ч.1.,2., ст.58 ч.1.,2.,т.21 ст.59 ч.1,2.3. ст.87 ч.1.,2.,3.,5.,6.,7, 9.,10. ст. 88 ч.1,2,3., ст.137 ч.1.,2,4.,5.,6., СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3., 5.5.2., 5.5.3.,5.5.4. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.4.,5.2.7., 5.3.3.,5.3.4.,5.3.5., 5.4.4.,5.4.5., 5.4.20.,6.6.1., т.6.9.</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст. 53 ч. 1., ч.2. п.1,2,3.,4., ст. 89 ч.1.,2.,3.,3.1.,8,10,11,14. ст. 134 ч.2.,3.,5.,6.,18., т.28 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.1., 4.2.3., 4.2.5.,4.2.6., 4.2.7.,4.2.8.,4.2.9., 4.2.10.,4.2.13.,4.2.14.,4.2.15.,4.2.16.,4.2.17.,4.2.18.,4.2.19., 4.2.20.,4.2.21.,4.2.22.,4.3.1.,4.3.2.,4.3.3.,4.3.4.,4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.11.,4.3.12.,4.4.1.,4.4.2.,4.4.3.,4.4.4.,4.4.5.,4.4.6.,4.4.8.,4.4.9.,4.4.11.,4.4.12.,4.4.15.,4.4.22.,7.7.2.,7.7.3.,7.10.1.,7.13.2.,7.13.3</p>	Выполняется
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст. 90 ч.1</p>	Выполняется

		<p>п.1,2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.7.1.,7.3.,7.4.7.13.,7.16.</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст. 54 ч.1.,2., ст. 56 ч. 2 п.1.,2 ст.60 ч.1.,2., ст. 62 ч.1., ст.68 ч.1.,2.,3 ст. 83 ч. 1, п.2,3 ч. 4-7, 9-10 ст.84 ч.1-11. ст.91 ч. 1-2., ст. 103 ч.1-6., ст.105 ч.1-3.</p> <p>СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. п.5.12., 6.1.5.,6.2.6.,6.3.1.,6.3.2.,6.3.3.,6.3.4., 6.4.4.,6.5.1.,6.6.1.,6.6.16.,6.6.36.,6.6.37</p> <p>СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. п. 4.3.,4.4.,т.1 п.11</p> <p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 4.1.,4.2.,4.3.,4.5., 4.6.,4.7.,4.8.,4.9.,4.11.,6.1.,6.3.,6.4., т.2 п. 12.,16.,20. СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний</p>	Выполняется

		<p>противопожарный водопровод.  Нормы и правила проектирования.  п.6.1.10.,6.1.13.,6.1.19.,6.2.1.,6.2.2.,  6.2.3.,6.2.5.,6.2.10.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5.,  7.6 т.7.1., т.7.3 СП 8.13130.2020  Системы противопожарной  защиты. Наружное  противопожарное водоснабжение.  Требования пожарной  безопасности п.5.2., т.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.ч.4., ст.82 ч.1.,2.,3., 4., 9., ст.83 ч.1 п.2.,3., ч.4.,5.,6., 9., ст. 84 ч.1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9.,10.,11 ст. 85 ч.7., 8. ст.91 ч.2., ст. 103 ч.1.,2,3.,4.,5.,6. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. п.5.13., 5.14.,5.15.,5.16.,5.17.,5.19.,7.1.7.,7.2 .1. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопасности. п.6.24.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 2.,2(1),3., 4., 5., 9.,10.,11.,12., 13.,14., 15.,16.,17.,17(1), 21.,22., 23.,25.,26.,27., 30., 32., 33.,34.,35.,36.,37., 41., 42.,43., 48.,50.,54.,55.,56., 60.,65., 67.,68., 71.,72.,73.,103.,104.,105.,107.,108.,28 6.,288.,392.,393.,394.,</p>	Выполняется

	<p>395.,396.,397.,400., 403.,406.,407 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п.1-24., 27., прил. 2,3</p>	
--	---	--