Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» мая 2025 г.
Регистрационный № 73-08-2025-006709

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
здание детского сада
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 54 "РЯБИНКА" ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027300544611 ИНН: 7302016338

Место нахождения объекта защиты:
433507, обл Ульяновская, г Димитровград, ул Терешковой, Здание 3а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
05.04.1964
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1194
1.6.	Объем здания, куб. м	6483
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевой способ оповещения) и системой автоматической пожарной сигнализации. Наружное пожаротушение осуществляется от одного пожарного гидранта установленного на водопроводной сети диаметром 150 мм. На расстоянии 15 м. от здания.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился, на основании ч.3 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки считаю: в связи с тем, что расстояние от здания детского сада до ближайшего соседнего здания более 30 метров, возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара нанесено не будет.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; п.2 ч.1 ст. 6; ст.69 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3 табл.1, п.4.4 СНиП II –А.3-62 «Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования» п.2.1; п.2.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.62п. 1, п.2; ст.68 п.1, п.2, п.3; ст.90; п.1, ч. 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.: п.48; 49; П50; Свод правил СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное снабжение требование противопожарной безопасности»: п.4.1; п.4.2; табл.2 п.5.2.; СНиП II –Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования»: п п.(ж) п.2.1; таб.4 п. 2.8 п. 2.21.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; п.1 ч.1 ст.90 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» абз.1 п.7.1; п.7.13, п.8.1(б); абз.2 п.8.6; п.8.9. СНиП II –К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» таб.9 п. 5.25	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 ст.13; ст.30; п.1.пп1(в) ст..32; ст.57; ст.58; п.1-3, п.6, ст.134 Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.5; п. 6.61., табл. 6.9; п. 6.7.1; таб. 6.10 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – панировочным и конструктивным решениям»: п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3; п.5.1.4; п.5.2.6; п.5.6.4. СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения п.2.3 таб. 2 п. 2.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; п.1, п.2, п.3,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.4, п.5, п.9, п.11. ст.52; п.1 п.2, п.3, п.4. ст.53; ст.84; п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.7. ст.89; ч.1, ч.2, ч.3, табл. 27, табл.28 ст.134. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п .5, п9, п.14, п. п. (а. б. г. д. е. з. к. о.) п.16, п п(г) п.,22, п.23. П.25. П. 26. ПП.(а. б. в. г. д.) п.27. п.28.п30. п.32. п.54. п.60 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.1; п.4.1.2; п.4.2.5; абз.2 п.4.2.7; п.4.2.9; п.4.2.13; п.4.2.14; п.4.2.15; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.3.1; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п.4.3.4; п.4.3.5; п.4.3.7; п. п. (а, д) п.4.4.1; п 7.1.9; п.7.10.1. СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения п.4.1. п. 4.2. п.4.3. п. 4.4. п. 4.6. п. 4.7. п. 4.9	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; п.6 ст.63; п. (1, 2, 3) ч.1; ч.2. ст.90. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: абз.1. п.7.1; п.8.1; абз. 2. п.8.6; п.8.8; п.8.9.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.51 п.1, п.2, п.3, п.4; ст.52п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п. 6, п.9, п.11; ст.53; п.1, п.2;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54; п.1, п.2; ст.56 п.1, п2, п.4; ст. 60; п.1, п. 2; ст.62 п.1, п.2, а3; ст.68; ст.83 п.4 п.5, п.7, п 7.1; ст.84; ст. 86; ст.103; ст.52; ст.53; ст54; ст.55; ст.56; ст.57; «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464: п. 1; п.3 прил. 1, прил.2, прил.3; п.4; п. 8 прил.5, прил.6; Свод правил СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное снабжение требование противопожарной безопасности»: п.4.1; п.4.2; п.5.2 табл. 2; п.8.9. СНиП II-Г3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования»: п. п.(ж) п. 2.1; таб. 4 п. 2.8; п.2.21	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.51; ч.3 ст.52; ст.54; ст.60; ч.1, ч.3, ч.4. ст.81; ч.2, ч.4, ч.9. ст.82; ч.6, ч.7, ст.83; п.1, п.3, п.4. ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.11, ч.12.ст.84; ст.103 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.п.12; п. п. (о) п.16; п.36; п. 37. п.54; п.55; п 56; п 60; п.406; п.407; п.409 Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001: п.12.9; п.12.10; п.12.12; п.12.15;	Выполняется

		п.12.16; п.12.18; п.12.20; п.12.24; п.12.25; п.12.28; п.12.41; п.12.42; п.12.43; п.12.45; п.12.48; п.12.50; п. 12.52; п.12.53; п.12.54; п.12.55; п.13.1; п.13.2. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.5.1; п.5.2; п.5.8; п.5.12; п.5.14; п.6.1.1; п.6.1.2; п.6.1.3; п.6.2.1; п.6.2.6; п.6.2.11; п.6.5.1; п.7.1.1; п.7.1.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.: п.2; п.2(1); п.3; п.4; п.5; п.9; п.11; п.12; п.16; п. 17; п.171; п. 18; п.23; п.26; п.27; п.28; п.32; п.35; п.36; п.37; п.48; п.50; п.60; п.65; п.67; п.71; п.73; п.392-394; п.397; п.400; п.403; п.404; п.407; п.409. Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»: Приложение №1; Приложение №2; Приложение №3.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.