

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» мая 2025 г.

Регистрационный № 73-08-2025-006735



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
"Губернаторская детская школа искусств"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
"Губернаторская детская школа искусств"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301182963

ИНН: 7303002546

Место нахождения объекта защиты:

432011, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Красноармейская, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	246

1.6.	Объем здания, куб. м	3987										
1.7.	Количество этажей	4										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>На территории и в здании учреждения отсутствует имущество третьих лиц, в результате которого может быть проведена оценка возможного ущерба</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ-123, ст. 69. СП 4.13130.2013 СТ 37 п.п. 1.2; п.п. 4.4-4.13</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>123-ФЗ гл. 15. ст. 68 ч.1;2;6. СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123, ст. 69. СП 4.13130.2013 СТ 37 п.п. 1.2; п.п. 4.4-4.13	Выполняется	4.2. Наружное	123-ФЗ гл. 15. ст. 68 ч.1;2;6. СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123, ст. 69. СП 4.13130.2013 СТ 37 п.п. 1.2; п.п. 4.4-4.13	Выполняется										
4.2. Наружное	123-ФЗ гл. 15. ст. 68 ч.1;2;6. СП	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	8.13130.2009 п.п. 4.1; 4.2; 2.2.1-2.2.4	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ гл. 15. ст. 67 п.п. 1,2, 6; СП 4.13130.2013 п. 3.34; п.п. 2.2.7-2.2.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ гл. 9, ст. 28, 29, 30. СП 4.13130.2013 п.п 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ гл. 14, ст. 52 4.1-3.9. ст. 53 ч. 1-3, 54 ч.1. СП 1.13130.2009 п.п. 2.4.1-2.4.4; п.п. 2.4.13-2.4.16	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ гл. 19, ст. 90 ч.1 п. 1-3; ч.2; п.п. 1.1 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ гл. 14 ст. 54 ч.1 ч. 2; ст. 84 п.1 ч.1,3,4, п. 4; п. 7,8,9,10,11 СП 4.13130.2013 п.п. 2.9.1-2.9.4; 2.11.1-2.11.4; п.п. 4.1.1-4.1.3; п.п. 4.2.1; 4.2.5-4.2.7; п.п. 4.3.1; 4.3.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	123-ФЗ ст 83 ч 4.7. ПП-88-01 раздел 13 П.П. 13.1, 13.4. СП 5 13130.2009 п.п. 3.5, 3.7; п.п. 13.1-13.15;14	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.03.2020 №1479 п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 25, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407, 406, 409	Выполняется