Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«19» июня 2025 г.
Регистрационный № 73-08-2025-009222

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Областное государственное казенное учреждение "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301160963 ИНН: 7303026530

Место нахождения объекта защиты:
432013, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Фруктовая, Здание 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1995
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	8

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1
1.6.	Объем здания, куб. м	10
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация (безадресная); 2. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 3-го типа; АПС: ППКОП «Гранд Магистр-30»; Извещатель оптико-электронный ИП 212-141; СОУЭ: Блок речевого оповещения «Соната-К»; Прибор управления оповещателями «Соната К-БР»; Громкоговоритель настенный «Соната-5»; Оповещатель световой Молния-12 («ВЫХОД») 3. Система наружного противопожарного водопровода (пожарный гидрант наружной кольцевой водопроводной сети).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ). П. 4.3 табл. 1, 4.11, 4.12 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ч. 1-3 ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ. П. 5.2, 5.17, 5.18, 6.3, 8.5, 8.8-8.14 Свод правил СП 8.13130.2009 «Система п/п защиты. Источники наружного и противопожарного водоснабжения». П.5.3 (Таблицы 3 и 4), п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.11(Таблицы 1 - 4), п.5.12, п.5.13 (Таблица 6), п.5.14 (Таблица 7), п.5.15 (Таблица 8), п.9.1, п.9.2, п.9.3, п.9.4, п.9.7, п.9.8, п.9.9, п.9.10, п.9.11, п.9.15, п.9.17.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ. П. 7.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4-8.1.8, СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ч. 1, 3 ст. 80; ч. 2, 3, 6, 7 ст. 87; ч. 1-8, 13, 14, ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ. П. 5.2.4, 5.2.6-5.2.7, 5.4.5, раздел 6, 6.7.1, табл. 6.11, 6.7.2 СП 2.13130.2020 П. 4.1, 4.2, 5.1.1-5.1.5, 5.5.2-5.5.8 СП 4.13130.2013. Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы п/п защиты. Обеспечение	Выполняется

		огнестойкости объектов защиты». П.5.2.3, п.5.2.4, п.5.3.5, п.6.1.1 (Таблица 6.1), п.6.3.2 (Таблица 6.6), п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.7.4, п.6.8.1, п.6.8.19.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ч. 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14 ст. 89; ч. 2-6 ст. 134; ч. 1, 2, 4-6 ст. 137 ФЗ № 123-ФЗ. П. 4.1.2, 4.1.4-4.1.7, 4.2.1-4.2.9, 4.2.13-4.2.22, 4.2.27-4.2.28, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.11, 4.4.12, 4.4.15-4.4.16, 4.4.20-4.4.23, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9, 7.13.2 СП 1.13130.2020 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы п/п защиты. Эвакуационные пути и выходы». П.4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.8, п.4.4.9, п.5.2.2, п.5.2.17, п.8.1.3, п.8.1.5, п.8.1.11, п.8.1.13 (Таблица 2), п.8.1.21, п.8.3.1, п.8.3.3, п.9.1.3, п.9.1.4, п.9.1.5, п.9.2.1, п.9.2.7 (Таблица 29), п.9.2.8, п.9.2.10 (Таблица 30), п.9.2.11 (Таблица 31), п.9.2.12 (Таблица 32), п.9.4.1, п.9.4.2, п.9.4.3 (Таблица 33), п.9.4.4, п.9.4.5. Свод правил СП 3.13130.2009 «Система п/п защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Раздел 3-7. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют СНиП 21-01-97; СНиП 2.08.02-89.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ч. 1, 2 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ. П. 7.1-7.4, 7.7, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.18 СП 4.13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ч. 1, 3, 6-11 ст. 85 ФЗ № 123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2013. Ч. 1, 3-6, 9 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ, п. 5.1.1-5.1.7, 5.1.9-5.1.19, 5.2.1-5.2.27, 13.1.1-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.18, 13.4.1, 13.5.1-13.5.5, 13.6.1-13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1-15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4 СП 5.13130.2009; п. 4.8 табл. 1 ПП 1464 табл. 1 п.4.1.2.1 № 123-ФЗ, п. 3.2-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7 СП 3.13130.20092. Ч. 1-3 ст. 86 ФЗ № 123-ФЗ П. 7.1-7.6, табл. 7.1, 7.9, 7.14, 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020. Ч. 1-3 ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ. П. 5.2, 5.15, 5.17, 5.18, 6.3, 8.5, 8.8-8.14 СП 8.13130.2009. Свод правил СП 8.13130.2009 "Система п/п защиты. Источники наружного и противопожарного водоснабжения". п. 5.3 (Таблицы 3 и 4), п. 5.4, п. 5.5, п 5.6, п. 5.11 (Таблицы 1-4), п. 5.12, 5.13, (Таблица 6), п. 5.14 (Таблица 7), п. 5.15 (Таблица 8), п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п. 9.4, п. 9.7, п. 9.8, п. 9.9, п. 9.10, п. 9.11, п. 9.15, п. 9.17.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ. П. 4.5, 14.1-14.4 СП 5.13130.2009. Свод правил СП 4.13130.2009 «Система п/п защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 10-18, 23, 25, 26, 27, 28, 32-37, 41, 42, 44, 48, 49,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	54, 55, 56, 59, 60, 65-67, 71, 73, 103-105, 109, 286-288, 293, 337-343, 345, 348-350, 354-364, 366-368-372, 392-410, 412, 413 ППР в РФ. П. 6.1.1-6.6.5, 7.1-7.4 ГОСТ Р 59638-2021. П. 6.1.1-6.7.6, 7.1-7.4 ГОСТ Р 59639-2021. П. 4.1-4.17, 5.1.1-5.1.18, 5.2.1-5.2.2 ГОСТ Р 59641-2021. П. 4.1.6, 4.1.7, 5.1.2 ГОСТ Р 59642-2021; П. 3, 4 ГОСТ Р 53300-2009; П. 7.1.1-7.1.4, 7.21-7.2.10, 7.3.1-7.3.4, 9.1-9.6 ГОСТ Р 59636-2021.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.