

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» апреля 2026 г.

Регистрационный № 73-08-2026-006172



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «АВАНГАРД» ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. МАТРОСОВА Корпус семейного типа с пищеблоком

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ "АВАНГАРД" ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. МАТРОСОВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027301057431

ИНН: 7321020386

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ульяновская, р-н. Ульяновский, с. Ивановка, ул. Школьная, влд. 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций							
1.4.	Высота здания, м	4							
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2708							
1.6.	Объем здания, куб. м	10126							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Имеется системы: автоматическая пожарная сигнализация (дымовые пожарные извещатели), оповещение и управление эвакуацией 2го типа							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">отсутствует</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ч. 4, статьи 4, ч. 1, ст. 69 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3. Таблица. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ч. 4, ст. 4, Ч. 1 ст. 62 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.4.1 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ч. 4 ст. 4, Ч. 1 ст. 90 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.8.1. СП4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ч. 4 ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.6.7.15. Таблица 6.13 СП2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ч. 4 ст. 4, Ч. 1 ст. 5, Ч. 1 ст. 89 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.4.1.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.3, 4.3.5, 7.12.3, 7.12.7. СП1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ч. 4 ст. 4, Ч. 1, Ч.2 ст. 90 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.7.1., 7.2, 7.10. СП4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы	Ч. 4 ст. 4, Ч. 1 ст. 62, Ч 1,	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4,5,6,7,8,9, ст. 83, ч. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.3.1., п. 3.3, Таблица 1, Таблица 2, СПЗ.13130.2009. П. 5.12 (А и Б), 5.14, 5.15, 6.1.1, 6.6.27, 7.2.1, СП484.1311500.2020 П. 4.1, СП8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ч. 4 ст. 4, Ч. 7 ст. 83 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности". п.5.2.6.1, СП484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	П. 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 (А, Б, Г, Ж, К), 17 (А), 23, 26, 27 (А, Б, В, Г, Д), 30, 31, 35 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И), 36, 37, 38, 43, 54, 55, 56, 293, 393 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л), 394 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О), 395, 397, 400, 406, 409, Правил противопожарного режима РФ, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется