

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» января 2022 г.

Регистрационный № 74-08-2022-000143



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гараж автомобильного транспорта (Литера А1) Крестьянского хозяйства "МАРС"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Крестьянское хозяйство "МАРС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027401869780

ИНН: 7438001522

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	301

1.6.	Объем здания, куб. м	1649										
1.7.	Количество этажей	1										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 1-й тип; наружный противопожарный водопровод										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетная величина пожарного риска не превышает значение, установленное в статье 79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»: $R_{max} = 8,716 \cdot 10^{-7} < R_{min} = 10^{-6}$.</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">(Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует)</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ №123 ст.100 СП 4.13130.2013(с изм.1) п. 6.1.2. табл. 3. СП 113.13330.2012 прил.В.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>ФЗ №123 ст.99 СП 113.13330.2012</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 ст.100 СП 4.13130.2013(с изм.1) п. 6.1.2. табл. 3. СП 113.13330.2012 прил.В.	Выполняется	4.2. Наружное	ФЗ №123 ст.99 СП 113.13330.2012	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 ст.100 СП 4.13130.2013(с изм.1) п. 6.1.2. табл. 3. СП 113.13330.2012 прил.В.	Выполняется										
4.2. Наружное	ФЗ №123 ст.99 СП 113.13330.2012	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	п. 6.2.5. СП 8.13130.2009. п. 5.13. табл. 6. п. 9.4.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 ст.90, ст.98 СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 87, ст. 88, табл. 21, табл. 22, табл. 23, табл. 24. ст. 57 – ст. 59, СП 2.13130.2012 п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.3.2, 6.3.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 53, ст. 89. СП 1.13130.2009. п.4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1. 8.6-8.9, 8.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 83, 84, 85, 86, ст. 91., ст. 103, ст. 104. СП 3.13130.2009 п.6 табл. 1, п.7. табл.2 п.17 СП 5.13130.2009. прилож. А. табл. 1, п.4 СП 7. 13130.2013. п. 7.2.з. СП 113.13330.2012 п. 6.3.6, 6.3.7. СП 10.13130.2009 п. 4.1.1. табл.2 СП 113.13330.2012 п. 6.2.1.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ФЗ №123 ст. 81, 83, 84, ст. 103, 104. НПБ 88-2001. п. 12.15.-12.28, 12.41-12.43, 12.48-12.56. п. 13.1-13.5. СП 5.13130.2009. п. 12.1, п.12.2. СП 5.13130.2009. п. 14.1. – п. 14.6. п. 15.1-15.10	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 ст.5.ч.4. ст. 48,49, 50, 51. ГОСТ 12.1.004-91ССБТ п.4 ППР №390 п. 1.-5, п. 14, п. 16, п. 17-23, 27, 28, п. 33-37, п. 40, п. 42, п. 43, п.49-50, п. 55, п.56, п. 70-71. п. п.141-144, п.146-152, п. 247-249, п. 395-396, п. 401-437, п. 460-462-486. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации») п. 5,6,7. п. 12-15. п. 16-25. п. 32, п.39, п. 46._	Выполняется