

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» февраля 2022 г.

Регистрационный № 74-08-2022-000790



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 74 г. Челябинска"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 74 г. Челябинска"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207400041397

ИНН: 7451453895

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	2						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1493						
1.6.	Объем здания, куб. м	5240						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (адресная) СОУЭ (3-й тип) внутренний противопожарный водопровод (внутренние пожарные краны) наружное противопожарное водоснабжение (пожарный гидрант установлен на кольцевом водопроводе)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска проводился, в составе разработанных специальных технических условий б/н от 10 июля 2020 года организацией ООО «АудитЛогистик» на объект: Многоквартирный дом крупнопанельного производства №5.4 (стр.) со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением до 96 мест, расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Овчинникова.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл. 1 п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.5.1, табл.2 п.5.2, п.8.6 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.7.1, п. п.8.1, п.8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7, табл.6.9 п.6.7.1, табл.6.7.14 п.6.7.17 СП 2.13130.2012 п.5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 табл. 21, 22, ст.29, ч.8 ст.88, ч. 1, ст. 137 № 123- ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.12 СП 1.13130.2009 п.5.1.1, п.5.2.14 СП 1.13130.2009 п.п.5.2.3,5.2.7 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 п. 7.6.1, п.а) 7.6.2, 7.6.3, 7.6.9 СП 52.13330.2016 п. 4.2.4, 4.3.1, 4.3.6 СП 9.13130.2009 п.54, п.55, п.60, п.395, п.397, п.400, п.401 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	п.7.2 СП 7.13130.2013 п.9 табл.А.1,п.А4, прилож. А СП 5.13130.2009 ч.7 ст. 83 №ФЗ-123 п.п. 4.8 , 4.9 СП 6.13130.2013 п.5.3, табл.1, п.1 табл.2 СП 3.13130.2009 п.4 табл. 1 п.4.1.1, 4.1.6 СП 10.13130.2009 п.8.6 СП 8.13130.2009	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 13.1.12, 13.3.3, 13.3.4, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.3, 13.14.8, 13.14.9, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 15.1, 16.1, 16.2 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, п.д)о)16, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 54, 55, 60, 61 Постановление Правительство РФ от 16.09.2020 №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется