

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» апреля 2022 г.

Регистрационный № 74-08-2022-005037



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 121 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027402893253

ИНН: 7451053431

Место нахождения объекта защиты:

454091, обл Челябинская, г Челябинск, ул Свободы, Дом 82

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.09.1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1905

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	25325									
1.7.	Количество этажей	4									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (пороговая), СОУЭ (3-й тип), наружное противопожарное водоснабжение									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>табл. 1 п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013 (изм. №1)</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>п. 48, п. 71 ППР</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл. 1 п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013 (изм. №1)	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	п. 48, п. 71 ППР	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл. 1 п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013 (изм. №1)	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	п. 48, п. 71 ППР	Выполняется									

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.7.1, п.п. 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 СП 4.13130.2013 (изм. №1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 5.2.3, 5.2.7, табл.6.9 п.6.7.1, СП 2.13130.2020 п.5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 (изм. №1) ст.29, табл. 21, 22, 23, 24, ч.8 ст.88, ч. 1, ст. 137 № 123 - ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.1.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.22 СП 1.13130.2020 п. г) п.5.4.16 СП 2.13130.2020 ч. 8 ст. 89 №123-ФЗ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п.7.1, п.п. 8.6, 8.9, 8.10 СП 4.13130.2013 (изм.№1) п.п.6.4, 6.5, 6.6 СП 6.13130.2021 п.4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.9 СП 52.13330.2016 п. 4.2.4, 4.2.5, п.4.2.7, 4.3.1, 4.3.6 СП 9.13130.2009 п.а),б)17, 18, п.54, 55, 60, 395, 397, 400, 401, 402, 403, 406, 410, 411 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.8.5 СП 7.13130.2013 (изм. №1, №2) ч.1, 4, 6, 7, 9 ст. 83 ФЗ-123, п.9 табл.А.1, п. А4, приложения А СП 5.13130.2009 ч.1, 2, 7, 11 ст.84 ФЗ-123, п.5.3, табл.1, п.14 табл.2 СП 3.13130.2009 п.1.4 СП 10.131302020 п.9 ст. 98 ФЗ-123	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	п.п. 13.3.2, 13.3.6, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 14.1, 14.3, 14.4 15.1, 16.1, 16.2 СП 5.13130.2009	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, п.а), д), к), о)16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394,395,396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 409 Постановление Правительство РФ от 16.09.2020 №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется