

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» августа 2022 г.

Регистрационный № 74-08-2022-012022



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная
психиатрическая больница №3»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027401102651

ИНН: 7418003560

Место нахождения объекта защиты:

457100, обл Челябинская, г Троицк, ул им. Степана Разина, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1268
1.6.	Объем здания, куб. м	5336
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС СОУЭ 3 тип							
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Уровень допустимого значения индивидуального пожарного риска $Q=3,836*10(-8)$</p>									
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Расчет не проводился</p>								
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 16, пункт 1 ст. 66, ст. 67, ст. 69- 74, таблицы 12,15,17-20. СП 4. 13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» </td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<ul style="list-style-type: none"> Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 16, пункт 1 ст. 66, ст. 67, ст. 69- 74, таблицы 12,15,17-20. СП 4. 13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» 	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<ul style="list-style-type: none"> Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 16, пункт 1 ст. 66, ст. 67, ст. 69- 74, таблицы 12,15,17-20. СП 4. 13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» 	Выполняется							

		Пункты 4.3-4.5, 4.11, 4.12, 4.15, таблица 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 62,68, 90, Глава 16 • СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт: п.5.2 (таблица 2), 8.4, 8.5, 8.8-8.10. 	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 63,90. • СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Пункты 8.1, 8.6-8.10. 	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 8, Статья 17-23,26,27,28-30,32,35,37,57,58,59,87, таблица 21,22,23,24,28,29. • СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Раздел 5, пункты 5.2.1-5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3, 5.3.4, 5.43-5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20; Раздел 6, т.6.8, Больницы • СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Пункты: 4.2, 4.16, 4.18, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6. 	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 52,53,55,79,89,123,134, таблица 	Выполняется

		<p>28,29 • СП1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы». Пункты: 4.1.1 -4.1.3, 4.2.1-4,23, 4.2.5- 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14; 5.3.1, 53.2, 5.3.3, 5.3.6-5.3.10,7.1.1,7 .1.2,7.1.3,7.1.5(табл. 6),7.1.7,73.1,73.2,7.33,7.3.5,табл.9, 93. • СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» пункты 7.2,73.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>• Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 76,90 • СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Пункт: 7.1,7.3,7.4,7.5 ,7.7, 8.1,8.6.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>• Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 54,83,84,91,103 • СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Пункты: 12.1;12.2;12.3; 13.1.1; 13.1.10; 13.1.11; 13.2.1; 13.3.4; 13.3.6; 13.3.7; 13.3.8; 13.3.12; 13.3.13; 13.3.15; 13.4.1: 13.13.1: 13.13.2: 13.13.3: 13.14.1-13.14.7: 13.14.9-13.14.13; 13.15.1-13.15.4; 13.15.7; 13.15.10; 13.15.12; 13.15.13; 13.15.14; 13.15.19; 13.15.20; 14.4; 15.1; 15.3; 16.1-16.3; 17.1-17.4; приложения - А; М; П;Р; таблицы А.1, А.3 . • СП 3.13130,2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»</p>	Выполняется

		Пункты 4.1,4.2,4.4,4.6-4.8, 5,1-5.5,таблица 2. • СП 10.13130-2009 «Внутренний противопожарный водопровод» пункты: 4.1.1(табл№1)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 81-84 • СП 6,13130.2013 «СПЗ. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности» пункт 4.7. • СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» пункты 6.1,6.2,6.4,6.10,6.11,6.13,6.22. • СП 5. 13130.2012 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 14.1-14.6,15.1-15-10 • СП 3.13130,2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» пункт 3.5 	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<ul style="list-style-type: none"> • Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.пункты:2,3,4,5,6,9,10,11,12 ДЗ ,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28 ,29,30,31,32,35,36,41,42,43,48,49,54 ,55,56,60,63,64,116-119,392-394,395-404,406-409,411,413, приложение №1. • СП.9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители, Требования к эксплуатации» пункты: 4.1.32,4.1-33,4.1.34,4.2,5,4.2.7,4.2,8,4.3.1,4.3.2,4,3,5,4.3.15,4.3.16,4.5.1,4.5.2,4.5.4, прил. А, прил. ГЗ. • Приказ от 18 ноября 2021 г. N 806. 	Выполняется