

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» ноября 2022 г.

Регистрационный № 74-08-2022-015200



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55 г. Челябинска»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55 г. Челябинска»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027402920214

ИНН: 7451054354

Место нахождения объекта защиты:

454045, обл Челябинская, г Челябинск, ул Дмитрия Неаполитанова, Дом 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.10.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1571
1.6.	Объем здания, куб. м	1651
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (адресная) СОУЭ (3 тип) внутренний противопожарные водопровод (тупиковый) наружное противопожарное водоснабжение (низкого давления)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчёт пожарного риска выполнен ООО «Легион-Проект». Отчет № 05.19-PP от 2020г. Проведенные расчеты показали, что существующие объемно-планировочные, конструктивные, инженерные и организационно-технические решения системы обеспечения пожарной безопасности рассматриваемого объекта защиты обеспечивают безопасную эвакуацию людей. С учетом вышеизложенного, основываясь на результатах проведённых расчетов и обработке полученных данных, можно заключить следующее: вероятность эвакуации людей из здания составляет: $P_{э}=0.999$; расчетная величина пожарного риска не превышает значение, установленное в ст.79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и составляет $0.00211 \cdot 10^{-6}$.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба третьим лицам в случае пожара не проводилась.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл. 1 п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013 (изм. №1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.8.9 СП 8.13130.2020, п.48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правил противопожарного режима в РФ».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.7.1, п.п. 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013 (изм. №1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 5.2.3, 5.2.7 табл.6.9 п.6.7.1 СП 2.13130.2020 п.5.2.4, п.5.2.6, СП 4.13130.2013(изм. №1) табл. 21, 22, 23, 24, 28, 29, ч.8 ст.88, ч.1, ст.137 № 123 - ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.1.4, 4.1.5, п. 4.2.3, 4.2.6, п.4.2.9, п.4.2.21, п.4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п.4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, 4.3.7, п.а) 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, СП 1.13130.2020 табл. 28 №123-ФЗ, ч.1, 2, п.1) ч.4, ч. 8 ст. 89, табл. 28 №123-ФЗ	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.7.1, п.п. 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013 (изм. №1) п.6.4, п.6.5, п.6.6 СП 6.13130.2021 п.4.3.12, п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2020 п. п.7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13330.2016 п. 4.2.4, 4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.8, 4.3.1, 4.3.6 СП 9.13130.2009 п.6, п.10, п.30, п.54, п.60 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной)	п.7.2, 7.8, 8.5 СП 7.13130.2013 (изм. №1, №2) п.4.3, 4.4, 4.6 п.11 табл.1 СП 486.1311500.2020 п.4.1,	Не выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.2, п.5.3, п.1 табл.1, п.4 табл.2 СП 3.13130.2009 п.8.9 СП 8.13130.2020, п.48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правил противопожарного режима в РФ».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.5.2, п.5.5, п.5.8, 5.9, п.5.15, п.5.19, п.6.1.1, п.6.1.2, 6.1.3, п.6.2.1, п.6.6.32, 6.6.37 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.п.а), б) д), е), ж), з), л), н), о) п.16, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.48, п.49, п.54, п.55, п.56, п.60, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.401, п.402, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правил противопожарного режима в РФ».	Выполняется