

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» ноября 2022 г.

Регистрационный № 74-08-2022-015877



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ" Г. ТРОИЦКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027401102365

ИНН: 7418009298

Место нахождения объекта защиты:

457103, обл Челябинская, г Троицк, ул им. В.И. Ленина, Дом 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	3						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1824						
1.6.	Объем здания, куб. м	24624						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 3 типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводился</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>• Федеральный закон № 123-ФЗ от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные	• Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						
4.1. Противопожарные	• Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется						

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 16, пункт 1 ст. 66, ст. 67, ст. 69-74, таблицы 12,15,17-20. • СП 4. 13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Пункты 4.3-4.6, 4.11,4.12, таблица 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 62, 68, 90, Глава 16 • СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт: п.5.2 (таблица 2), 8.4,8.5, 8.8-8.10. 	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 63,90. • СП 4. 13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Пункты 8.1,8.3,8.6-8.10,8.17. 	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 8, Статья 17-2 3,26,27,28-30,32,35,37,57,58,59,87, таблица 21,22, 23,24,28,29. • СП 2. 13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Раздел 5, пункты 5.2.1-5.2.4, 5.2.7,5.2.8,5.3.3,5.3.4,; 5.4.3-5.4.5,5.4.16,5.4.18,5.4.20; Раздел 6, т.6.8, Больницы • СП 4. 13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Пункты:4.2,4.3, 	Выполняется

		4.4,4.12,4.15,4.17,4.19, 5.1.2,5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.6.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<ul style="list-style-type: none"> Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 52,53,55,79,89,123,134, таблица 28,29 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».Пункты: 4.1.1-4.1.3, 4.2.1-4.2.3,4.2.5-4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.4,4.4.1-4.4.7,4.4.11,4.4.12,4.4.14; 5.1.1, 5.2.1- 5.2.7,5.2.12- 5.2.21,5.2.23,5.2.32. СП 7.13130.2020 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» пункты 7.2,7.3. 	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<ul style="list-style-type: none"> Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 76, 90 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Пункт : 7.1-7.7,7.10,7.13,7.16, 8.1,8.6. 	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 54,83,84,91,103 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Пункты: 12.1;12.2;12.3; 13.1.1; 13.1.10; 13.1.11; 13.2.1; 13.3.4; 13.3.6; 13.3.7; 13.3.8; 13.3.12; 13.3.13; 13.3.15; 13.4,1; 13.13.1; 13.13.2; 13.13.3; 13.14.1- 13.14.7; 13.14.9 - 13.14.13; 13.15.1-13.15.4; 13.15.7; 13.15.10; 13.15.12; 13.15.13; 13.15.14; 13.15.19; 13.15.20; 14.4; 	Выполняется

		15.1; 15.3; 16.1- 16.3; 17.1- 17.4; приложения - А; М; П;Р; таблицы А.1, А.3 . • СП 3.13130-2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» Пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5,1-5.5,таблица 2. • СП 10.13130-2020 пункты: 4.1.1(табл №1,3), 5.1.5,4.18,4.1.13,4.1.14,4.1.16.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 81-84 • СП 6.13130.2020 «СПЗ. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности» пункт 4.7. • СП 7.13130.2020 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» пункты 6.1,6.2,6.4,6.10,6.11,6.13,6.22. • СП 5. 13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». п. 14.1-14.6, 15.1-15-10 • СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» пункт 3.5 	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<ul style="list-style-type: none"> • Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. • Пункты: 2,3,4,6,7,12, 14,18,20,21,22,23,25,33,35,36,37,38, 39,40,42,43,48,50,55,56,57,63,64,70, 71,74,75,76,77,460-463,465,468,472, 474-478,480. • СП.9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» пункты: 4.1.32,4.1.33,4.1.34,4.2.5,4.2.7,4.2.8,4.3.1,4.3.2, 	Выполняется

4.3.5,4.3.15,4.3.16,4.5.1,4.5.2,4.5.4,
прил. А, прил. ГЗ. • Приказ МЧС
России от 18 ноября 2021 г. N 806
"Об определении Порядка, видов,
сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности"
Приложение N 1 к приказу МЧС
России от 18.11.2021 № 806,
Порядок, виды, сроки обучения
лиц, осуществляющих трудовую
или служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
пункты: 1-27 Приложение N 2 к
приказу МЧС России от 18.11.2021
№ 806, Требования к содержанию
программ противопожарного
инструктажа, пункты: 1., 1.1.-1.8.,
2., 2.1.-2.9., 3., 4. Приложение N 3 к
приказу МЧС России от 18.11.2021
№ 806, Категории лиц, проходящих
обучение по дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности,
пункты: 1., подпункты а,б,в,г,д,е.,
2., подпункты а., б.