

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» января 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-000448



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027400584914

ИНН: 7404032385

Место нахождения объекта защиты:

456227, обл Челябинская, г Златоуст, ул Зеленая, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	696
1.6.	Объем здания, куб. м	2626
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		1. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. САОПС и СОУЭ должна функционировать в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет величины индивидуального пожарного риска на данном объекте не проводился			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4, табл. 1, п. 4.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	СП 8.13130.2020: п. п. 8.4, 8.6	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 71, 72;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 13, 24 – 37, 41 – 44, 60;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п.п. 14, 16, 22 – 24, 26 – 29, 36, 37; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 53, 89 СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.2. – 4.2.11., 4.2.13. – 4.2.22., 4.3.1. - 4.3.4., 4.3.10. – 4.3.12., 4.4.1. – 4.4.4., 4.4.6., 4.4.9., 4.4.11., 4.4.12., 4.4.21., 7.1.1., 7.1.6., 7.6.1. – 7.6.6., 7.6.8., раздел 7.7.; СП2.13130.2020 п. 5.2.7.;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п.п. 10, 37, 42, 48 – 52, 54 – 56; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 54, 56, 61, 62, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 106, 107, 111, 138 СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7; СП 7.13130.2013: п. 8.5.; СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 4.4, 5.2, 8.5,	Выполняется

		8.8 – 8.10; СП 10.13130.2020 п. п. 6.1.8, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.10, 7.2 – 7.6; СП 484.1311500.2020: п.п. 5.8, 5.9, 5.11, 5.12 – 5.16, раздел 6.1, п.п. 6.2.1 – 6.2.7, 6.2.11, 6.4.4, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37 СП 485.1311500.2020: п.п. 5.1 – 5.4, 6.1.10 – 6.1.14, 6.1.16, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.19 – 6.2.21, 6.7.1.9, 6.7.1.23, 6.7.4.1, 6.7.4.2, 6.8.2, 6.8.4, 6.9.1, 6.10.11, 6.10.13 – 6.10.15, 6.10.17, 6.10.18, 6.10.23, 6.10.30; СП 486.1311500.2020: п.п.4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 83, 84, 85 СП 484.1311500.2020: п.п. 5.12 – 5.17, 6.4.5, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.13, 7.2.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645: гл. II, III, IV; ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 2 – 5, 9 – 18, 24, 30, 32, 33, 35, 36,38, 39, 42, 43, 48 – 52, 54 – 56, 60, 103, 104, 107, 288, 293, 354, 356 – 358, 363, 372, 392 – 394, 400 – 407, 409, 413, приложения 1, 5	Выполняется