Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«12» апреля 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-005670

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №3" города Магнитогорска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027402228831 ИНН: 7446031601

Место нахождения объекта защиты:

455038, обл. Челябинская, г. Магнитогорск, пр-кт. Карла Маркса, д. 164, к. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	628

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	2515
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС и ПАК «Стрелец Мониторинг»

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка пожарного риска не проводилась на основании п.3 ст 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

отсутствует

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» (ст. 69 п.1) Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (п. 4.1-4.6, 4.11, 4.12, 4.16, 4.19, 4.20, 5.1.1., 5.4.1, 5.4.2, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.9-5.4.13)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62, 69 п. 1.2.3) Свод правил 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. (п. 4.1-4.5, 5.1. т. 2, 5.4, 5.8-5.11, 6.2.-6.4, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14) Свод правил 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (п. 2.11-2.25, п. 2.12 табл. 5, п. 2.13 табл. 6, 8.16)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90 п.1.1) Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (п. 7.1-7.6, 7.13, 7.16, 8.1а, 8.6-8.10)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	требованиях пожарной безопасности» (ст. 29, 30, 32, 32 п.1, 32 п. 2а, 87) Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (п. 4.1, 4.2, 4.16, 4.19, 5.1.1, 5.1.2, 5.4.2, 5.4.6, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.13, 6.1.4.6)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 53,89) Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (п. 1.1.1.3, 4.1.1-4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4а, 4.2.5-4.2.7, 4.2.9, 4.2.13-4.2.24, 4.3.1-4.3.9, 4.3.12, 4.4.1а, 4.4.3-4.4.9, 4.4.15, 4.4.16, 7.1.1-7.1.7 т. 5,6,7, 7.3.1-7.3.6 т. 9, 7.3.10-7.3.12, 7.3.16-7.3.20, п. 9 т. 21 п. 4, 9.2.1 3 тип)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90) Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (п. 1.1.1.3, 4.1.1-4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4а, 4.2.5-4.2.7, 4.2.9, 4.2.13-4.2.24, 4.3.1-4.3.9, 4.3.12, 4.4.1а, 4.4.3-4.4.9, 4.4.15, 4.4.16, 7.1.1-7.1.7 т. 5,6,7, 7.3.1-7.3.6 т. 9, 7.3.10-7.3.12, 7.3.16-7.3.20, п. 9 т. 21 п. 4, 9.2.1 3 тип)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 54, 55, 56, 61, 62, 83, 84, 85, 86, 89, 111 п. 2) Свод правил 31.13130.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (п. 2.11-2.25, п. 2.12 табл. 5, п. 2.13 табл. 6, 8.16) Свод правил 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования 4.2, 4.3.5.1-5.3, 6.1.2-6.1.6, 6.1.8, 6.1.10-6.1.13, 6.1.16-6.1.20, 6.2.1-6.2.-3, 6.2.10, 7.4, т. 7.1 п. 4, 7.15,13.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.10-14.1.13, 14.1.23, 14.3.2-14.3.4, 14.3.7, 14.4.1) Свод правил 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. (6.2.6,6.2.11,6.4,6.5.1,6.5.4,6.6.18, 6.6.19,6.6.27 т.4,7.1.3,7.1.13,7.2.2) Свод правил 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (п. 6.1.1-6.1.5, 6.1.10, 6.1.12-6.1.15, 6.1.11, 6.1.22. таб. 6.1, 6.2.1.-6.2.3, 6.2.8, 6.2.9, 6.1.11, 6.3.1, 6.3.6, 6.3.8, 6.7.1.2, 6.7.1.8, 6.7.1.9, 6.7.1.8, 6.7.1.13, 6.7.1.15, 6.7.1.31, 6.7.1.32, 6.7.1.43, 6.7.4.1, 6.7.4.7, 6.8.2, 6.8.4-6.8.7, 6.8.10, 6.9.1-6.9.5, 6.9.7, 6.10.1, 6.10.3-6.10.5, 6.10.9-6.10.13, 6.10.18, 6.10.22, 6.10.26, 6.10.27,	Выполняется

		6.10.30, 6.10.34) Свод правил 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования. (п. 4.4., 4.9 т. 1, 11, 33.2, 33.3, 42)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Свод правил 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. (6.2.6, 6.2.11, 6.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.18, 6.6.19, 6.6.27 т.4, 7.1.3, 7.1.13, 7.2.2). Свод правил 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (п. 6.1.1-6.1.5, 6.1.10, 6.1.12-6.1.15, 6.1.11, 6.1.22. таб. 6.1,6.2.1.-6.2.3, 6.2.8, 6.2.9, 6.1.11, 6.3.1, 6.3.6, 6.3.8, 6.7.1.2, 6.7.1.8, 6.7.1.9, 6.7.1.8, 6.7.1.13, 6.7.1.15, 6.7.1.31, 6.7.1.32, 6.7.1.43, 6.7.4.1,6.7.4.7, 6.8.2, 6.8.4-6.8.7, 6.8.10, 6.9.1-6.9.5, 6.9.7,6.10.1, 6.10.3-6.10.5,6.10.9-6.10.13, 6.10.18, 6.10.22, 6.10.26, 6.10.27, 6.10.30, 6,10.34). Свод правил 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования. (п. 4.4., 4.9 т. 1, 11, 33.2, 33.3, 42)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2208 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5). Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 3, 37, 38, 39). ГОСТ 12.1.0004-91 ССБТ Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. (ст. 2.3, 2.4, 3.1-3.7, 4) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 (прил. 1, п.1-3, 6-27, прил. 2, прил. 3 п. 1 а, г)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.