

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Челябинской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«18» апреля 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-006124



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047402500265

ИНН: 7404038066

Место нахождения объекта защиты:

обл Челябинская, г Златоуст, пл 3 Интернационала, Дом 13, Помещение 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	929

1.6.	Объем здания, куб. м	15455							
1.7.	Количество этажей	5							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.АУПС –автоматическая установка пожарной сигнализации. 2.СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - II типа. 3. ВПВ - система внутреннего противопожарного водопровода. ВПВ имеется (4ПК)							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска на объекте не производился.</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Данная оценка не производилась</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>СП. 4.13130.2013 «Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	СП. 4.13130.2013 «Системы	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные	СП. 4.13130.2013 «Системы	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением № 1) (пункты 4.3, таблица 1; п.4,4; 4.12; п. 6.1.5; п.) Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года, редакция, действующая с 1 марта 2023 года) глава 16</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (Утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 2020 г. № 225) п. 5.2 Таблица 3; п. 5.5.; п.5.10; п.п. 8.7; п. 8.8; п.8.9; п.8.10. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.48, п.49, п.59</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП. 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением № 1) п.7.1; п. 7.2; п. 7.3; п. 8.2.1; п.8.2.2;</p>	Выполняется

		п.8.2.3; п. 8.2.5.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утвержден приказом МЧС России № 151 от 12 марта 2020 года) раздел 5 п.5.1.2, п.5.2.1; п.5.2.2; п. 5.2.4, п.5.2.5; п.5.2.6; п.5.2.7; п.5.2.8; п.5.3.1; п.5.3.2; п.5.3.3; п.5.3.5, п.5.4.3, п. 5.4.7. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года, редакция, действующая с 1 марта 2023 года) ст.57 п.1, п.2; ст.58 п.1, п.2;ст. 87 п.1, п.2, п.5, п.6, п.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утвержден приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 г.) раздел 4 п. 4.1.2, п. 4.1.4, п.4.1.5; п. 4.2.3, п.4.2.5; п.4.2.7; п. 4.2.10, п. 4.2.15, п.4.2.18; п.4.2.19; п.4.2.24; п.4.2.25; п. 4.3.1, п.4.3.3; п.4.3.4; п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.8; п.4.3.10; п.4.3.12; п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5; п.4.4.6, п.4.4.9; п.4.4.12; п.4.4.18, раздел 8 п.8.1.1; п.8.1.3;п.8.3.1; п.8.3.2. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года, редакция, действующая с 1 марта 2023 года) ст. 53, ст. 59, ст.89 п.1, п.2, п.3, п.4, п.8, п.10, п.11, п.12, п.14. СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с	Выполняется

		Изменениями № 1, 2) п.5.3, п.5,4, п. 5.5, п.5.7, п.5.10, п.5.11, п.5.14 табл.1, п.5.18 табл.4, п.5.19 табл.5, п.5.21, п.6.4, п.6.9, п.6.14, п.6.25, п.6.35, п.6.39, п.6.44.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП. 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением № 1) раздел 7 п.7.1, п.7.2, п.7.4, п.7.13, п.7.14. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года, редакция, действующая с 1 марта 2023 года) ст.55 п.1, п.2, п.3, ст.56 п.1, п.2, п.3, ст.86, ст.90 п.1, п.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, раздел 6 п.6.1.1, п. 6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.2.13, п.6.3.1, п.6.3.4, п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.4.3, п. 6.4.4, п.6.5.1, п.6.5.4, п.6.6.1, п.6.6.2, п.6.6.3, п.6.6.4, п.6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.11, п.6.6.12, п.6.6.13, п.6.6.16, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34, п.6.6.36, п.6.6.37, п.6.6.38, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.2.2, п.7.2.4, п.7.5.1, табл.А.1 п.19 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при	Выполняется

		<p>пожаре. Требования пожарной безопасности раздел 3 п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, раздел 4 п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.8, раздел 5 п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, раздел 6 табл. 1, раздел 7 табл. 2, п/п.17.</p> <p>Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года, редакция, действующая с 1 марта 2023 года) ст.91 п.1, п.2; ст.103 п.2, п.3, п.4</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Раздел 5 п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.16, п.5.17, п.5.18, п.5.20. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями № 1, 2) п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1, п.6.1, п.6.4, п.6.7, п.6.8, п.6.13, п.6.22, п.7.1, п.7.2, п.7.11, п.7.15.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации п.4.1.2, п.4.1.3, п.4.1.8, п.4.1.12, п.4.1.26, п.4.1.28, п.4.1.30, п.4.1.32, п.4.1.32, п.4.1.35, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, 4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.4.1 табл. 1. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.1, п.3,</p>	Выполняется

	<p>п.4, п.5, п.8, п.9, п.10, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.48, п.49, п.50, п.52, п.54, п.56, п.60, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409, п. ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия п.4.1.1, п.5.1.1.1, п.5.1.1.2, п.5.1.2.1, п.5.1.3, п.5.2, п.5.3, п.4.5, п.4.5.1, п.4.5.2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1) п.2.3, п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.7, п.3.8, раздел 4.</p>	
--	---	--