Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» мая 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-007611

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание спальный корпус №1 санатория "Сосновая горка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество ограниченной ответственностью "Санаторий "Карагайский бор"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187456019520 ИНН: 7455032633

Место нахождения объекта защиты:

обл Челябинская, г Чебаркуль, тер Санаторий Сосновая горка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.04.1952

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	408
1.6.	Объем здания, куб. м	3940

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС-аналогавая, СОУЭ-3типа, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пп. 4.1, 4.3, 4.4, 4.12, 4.14, раздела "Общие требования пожарной безопасности" п.п. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным решениям"; ст. 59, 69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 4.1, 4.2, 4.3,4.4,5.2,5.4,5.5,6.3,8.6 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.п. 7.1 раздел "Обеспечение деятельности пожарных подразделений"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 8.1, 8.6,8.7,8.8,8.9,8.10 раздела "Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям"СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировачным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 4.1, 4.2, 4.20, раздела "Общие требования пожарной безопасности, п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1 раздела "Общие требования к объектам жилого и общественного назначения", п.п. 5.2.4., 5.2.6 раздела "Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1" СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты" Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара, эвакуационные пути и выходы	.2.9,4.2.15,4.2.18,4.2.19,4.2.20,4.2.21 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 4.1 раздела "Общее требования пожарной безопасности" СП 4.131.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 3.1, 3.2,3.3,3.4,3.5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 3.3,3.4,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,5.1,5.3,5.4,5.5 раздел 6 и раздел 7 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	п.п. 2, 3,4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17, 23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36, 37,40,41,43,49,51,52,54,56,60,71,73,	Выполняется

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	84,85,86,395,397,400402,403,404,406,407,409,412,413, постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. "О противопожарном режиме"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.