Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» июня 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-009645

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027400807510 ИНН: 7412006702

Место нахождения объекта защиты:
456550, обл Челябинская, г Коркино, ул Сакко и Ванцетти, Дом 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.06.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 10 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 4776 |

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 19821 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | В здании школы установлена Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), которая дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, смонтирован ПАК «Стрелец мониторинг»; ППК «Гранит – 24», «Гранит – 16» Пожарными извещателями ИП 212-41м, ИПР 513-10, ИПР оборудованы все помещения школы. В коридорах и у входных дверей на стене на высоте 1,5 м от пола установлены ручные пожарные извещатели. Установлено усилительное индикационное устройство оповещения людей в случае пожара, размещено на вахте. Устройство выдает речевое тревожное оповещение по школе, имеются оповещатели «Выход», которые установлены над дверями эвакуационных выходов. На ул. Ленина, напротив школы имеются 2 пожарных гидранта, в районе д.19а. Внутренних пожарных кранов в здании нет. В коридорах установлены порошковые огнетушители по |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | | 2 шт на коридор. В кабинетах повышенной опасности, на пищеблоке установлены углекислотные огнетушители. Общее количество огнетушителей на объекте – 31 шт. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п.: 4.1-4.4, табл.1 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 п.: 5.1, табл.1, 5.2, табл.2, 8.6-8.10, 10.1-10.7, 10.10, 10.11 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 СП 4.13130.2013 п.: 8.1, 8.6-8.9 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 п.: 4.3 табл.1, 4.11, 4.18, 4,19, 4.20, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.2, 5.6.4 СП 2.13130.2020 п.: 5.2.3, 6.7.15 табл.13 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2020 п: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 СП 4.13130.2013 п.:7, 8.1, 8.6-8.9 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 п.:3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, п.6 табл.1, п.7 табл.2 СП 484.1311500.2020 п.: 6, табл.1-5, 7.1, 7.2, Прил.А, табл.А1 СП 486.1311500.2020 п.: 4 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 п.: 6, табл.1-5, 7.1, 7.2, Прил.А, табл.А1 СП 486.1311500.2020 п.: 4 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | безопасности объекта защиты и противопожарный режим | противопожарного режима в Российской Федерации" главы: I, II, III, V, XVI, XVIII, XIX Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138 | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.