

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Челябинской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«23» июня 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-010207



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр "  
Здоровье'

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Милютина Ольга Леонидовна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_ ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

456618, обл. Челябинская, г. Копейск, пр-кт. Победы, д. 3Б, помещ. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.10.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	82
1.6.	Объем здания, куб. м	496
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно -контрольный охранно-пожарной пожарной Гранит-3	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Договор со страховой компанией "Ресо-Гарантия" от 03.08.2022 N SYS2217498307			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 ФЗ-123 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3 таб. 1 СП 4.13130.2013 с изменением N1 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к об, емно-планировочным и	Выполняется

		конструктивным решениям".	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62,ст.68 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; П. 4.1,4.2, 4.3, п. 5.2 табл 2 СП8. 13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности ".	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П. 1,ч.1 ст. 90 ФЗ-123 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013 с изменениями N1 "системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям". Раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст35. ст. 58, ст. 87 ФЗ-123 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "; п. 6.7.1 табл. 6.9, п. 6.7.19 СП 2.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты ".	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53; ст. 89 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ". Разделы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.9 СП 1.13130.2020" Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы ".	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90.ФЗ-123" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Раздел 7 СП 4.13130.2013 с изменениями N1 "Системы внутри пожарной	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 56 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.2 СП 13130.2013" Отопление, вентиляция и кондиционирование".	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7, подразделы 7.1,7.2,7.7 СП 484.1311500.2020" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР "правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020) п. : 2,3,4,5,6,9,10,12,13, 14,15,16,18,22,21,23,24,26,27,29,30, 31,32,33,35,36,37,41,43,49,52,54,55, 56,60,65,71,73, разделы VIII, XIX, Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 N806' Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

	профессиональным программам в области пожарной безопасности'.	
--	--	--