
Зарегистрирована ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)





ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Газовая котельная торгово-развлекательного комплекса "Тарелка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый комплекс "Тарелка"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137453009022

ИНН: 7453259653

Место нахождения объекта защиты:

456227, обл Челябинская, г Златоуст, п Айский, Дом 70

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.10.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	IV	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	114	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	472	

1.7.	Количество этажей			1
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	ий, сооружений по ой опасности	1	енная пожаро- асность
1.9.		ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	охранн сигнализан оповещени эвакуацией л 2-го тип вну против водопрово наружного п	автоматической со-пожарной дии. 2. Система и управления подей при пожаре а. 3. Система греннего опожарного ода. 4. Система ротивопожарного опровода.
2. Расч 3.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) чет величины индивидуального пожарного риска на данном объекте не проводился Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
	страхования)			
4.	оценка возможного ущерба и Сведения о выполно безопасности, выполнен	ении мероприятий по	обеспечени	ю пожарной
	<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих траножарной безопасност	документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
		защиты		

4.2.	расстояния между зданиями и сооружениями Наружное противопожарное	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 65; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: ст. 100; СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ	Выполняется
	водоснабжение	от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 48, 49; СП 4.13130.2013: п. 7.1.; СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 4.4, 5.3, 8.5, 8.8 – 8.10	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 71, 72; СП 4.13130.2013: п. п. 7.1., 8.2., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9.; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 13, 25, 27, 34, 37, 60; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ: ст. ст. 57, 58, 87, 88; СП2.13130.2020: раздел 6, п. 6.1.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п.п. 16, 23, 27, 36, 37, 79; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 53, 89, 93.1; СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.3. – 4.2.7., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.21., 4.2.22., 4.3.1 4.3.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы	ППР в РФ, утвержденные	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п.п. 10, 37, 48 – 52, 54 – 56; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 54, 62, 68, 83, 84, 86, 91, 103; СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7; СП 7.13130.2013: п. 8.5.; СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 4.4, 5.2, 8.5, 8.8 – 8.10; СП 10.13130.2020 п. п. 6.1.8, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.10, 7.2 – 7.6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 83, 84, 85 СП 484.1311500.2020: п.п. 5.12 – 5.17, 6.4.5, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.13, 7.2.3	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. п. 2, 3,	Выполняется

10 – 16, 17.1, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 48 – 52, 54 – 56, 60, 79, 392 – 394, 403, 406, 407, 409, 413, приложения 1, 5	
--	--