Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» декабря 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-022851

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Расширение комплекса по производству готовых» лекарственных средств филиала Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157448002106 ИНН: 7448176440

Место нахождения объекта защиты:

454139, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1682

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	37307
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты: Система противодымной вентиляции в соответствии с п. 7.2 «в, к, е» СП 7.13130.2013). Автоматическая пожарная сигнализация: Адресная автоматическая пожарная сигнализация Автоматическое пожаротушение: помещение серверной, позиция 262, оборудовано модульной системой газового пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией: 2 тип. Внутренний и наружный противопожарные водопроводы: внутренний противопожарный водопровод с числом пожарных стволов и минимальным расходом воды 2х2,5 л/с; наружный противопожарный водопровод: расход воды не менее 20 л/с (при объеме здания 37 307,72 м3, классе функциональной пожарной опасности Ф 5.1,)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

На основании проведенных расчетов установлено, что индивидуальный пожарный риск не превышает нормативное значение, так как выполняется условие: Rmmax = 8,161 10 1 × 10-6.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможный ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 ст. 69 – ст. 74, ст. 100 СП4.13130. табл. 3.,п. 6.1.2.-6.1.5	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 ст. 62, ст. 68, ст. 99 СП 8.13130.2020. п.4.3, п. 5.3.-п. 5.12 табл. 3, п.5.17, п.8.5, п.8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 ст. 98 СП 4.13130.2013 п. 8.2.1, п. 8.2.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 табл. 21-табл. 24. ст. 57 – ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 137, ст. 140. СП 2.13130.2020 п.5.2.1-п.5.2.8, п.5.4.4, п. 5.4.7, 5.4.8, п. 5.4.14, п. 5.4.16.-5.4.20, п. 6.1.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 89. СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.1, п. 4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.5-4.2.8, п.4.2.10, п.4.2.11, п.4.2.13, п.4.2.15, п.4.2.18, п.4.2.19-п.4.2.21, п.4.3.1-п.4.3.7, п.4.4.1-п.4.4.4, п4.4.12, п.4.4.15, п.7.1.3, п.8.1.1, п. 8.1.6, п. 8.2.6, - п. 8.2.8, 8.2.11.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1.-7.3, 7.5. 7.6, 7.8, 7.12.- 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103, 104, ст. 111, 112 ФЗ-123 ст. 56, 85, п. 7.1, 7.2, 7.11, 7.14 СП 7. 13130.2013. ФЗ-123 ст. 54, ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 112 СП 484.1311500.2020 п. 5.1-п.5.9, п. 5.15-п.5.20, п. 6.1.1-6.1.5, п. 6.2.1-6.2.7, п. 6.2.11, п. 6.6.1-п. 6.6.5, п. 6.6.27, СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.6, п. 4.9. НПБ 88-2001п. 12.14-12.18, п.12.41, п. 12.42. ФЗ-123 ст. 61, ст. 83, ст.104, ст.112 СП 485.1311500.2020 п.5.1- п.5.7, п.9.2.2, п.9.4.1, п. 9.6.3. СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.7. НПБ 88-2001 п. 7.4, п. 7.11.1-7.11.3, п.7.12.1-7.12.3 ФЗ-123 ст. 54, ст. 84, ст. 91, СП 3.13130.2009 табл. 2, п. 4.1, п.4.2, п. 4.4-4.8, п. 5.1-5.5. ФЗ-123 ст. 62, ст. 68, ст. 86, ст. 99. СП 8.13130.2020. п.4.1-п. 4.4, п. 5.3. табл. 3, п. 5.4, п. 5.5, п.5.17, п.8.5, п.8.8- п. 8.10. СП 10.13130.2020 п.4.5, п.4.6, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.5-6.1.7, п.6.1.8, п.6.1.9, п.6.1.10, п 6.1.26, п.6.1.27 п.6.2.1, п. .8, п.6.2.2 - п.6.2.6, п.7.1-п. 7.5, табл. 7.2, п.7.14 табл.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ФЗ №123 ст. 83, ст. 103. п. 12.13.-12.56, п. 13.1-13.6. НПБ 88-2001. СП 484.1311500.2020 п.5.12-п.5.21, п.7.1.1-п. 7.1.5, п.7.2.1-п.7.2.4, п.7.6.1-п.7.6.15, п. 7.7.1-п.7.7.7.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 ст.5, ст. 48,49, 50 ГОСТ 12.1.004-91ССБТ п.4 ППР №1479 п. 3.-п.6, п. 9-19, п. 21-27, п. 29-37, п. 41-44, п. 50-52, п. 55, п. 56, п.60, п.392-400. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации») п. 5,6,7. п. 12-15. п. 16-25. п. 32, п.39, п. 46._ "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум" (утв. МЧС РФ)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.