

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» декабря 2023 г.

Регистрационный № 74-08-2023-024281



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная
школа имени олимпийского чемпиона Владимира Ильича Гундарцева»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ГУНДАРЦЕВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037401061015

ИНН: 7417008862

Место нахождения объекта защиты:

456912, обл. Челябинская, г. Сатка, р-н. Саткинский, ул. Спартака, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1937

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	959	
1.6.	Объем здания, куб. м	7005	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая) СОУЭ (3-й тип) внутренний противопожарный водопровод (тупиковый) наружное противопожарное водоснабжение (низкого давления)	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска не проводилась.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба третьим лицам в случае пожара не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	табл.1 п.4.3, п. 4.4 СП 4.13130.2013 (изм. №1,2,3) п. 65 Правил	Выполняется

	зданиями и сооружениями	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменения-ми от 01.03.2023 г	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.8.9 СП 8.13130.2020 абзац 1,3 п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023 г	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в РФ от 16.09.2020 №1479 с изменения-ми от 01.03.2023 г, п.7.1, п.в) п.8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8 СП 4.13130.2013 (изм. №1,2,3)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.3, п.5.2.7 табл.6.9, табл. 6.13 п.6.7.15 СП 2.13130.2020 п.5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 (изм. №1,2,3) табл. 21, 22, 23, 24 № 123 - ФЗ (с изм.)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, абзац 1 п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.9, п.7.1.2, табл.6 п.7.1.5 СП 1.13130.2020 ч. 3 ст. 89 №123-ФЗ (с изм) п.а) п.4.4.1, п.4.2.19 СП 1.13130.2020 (выполнен расчет пожарного риска)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п.7.1, 7.2, 7.3, п.в) п.8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8 СП 4.13130.2013 (изм. №1,2,3) п. 4.2.4, 4.2.5, п.4.2.7, 4.3.1, 4.3.6 СП 9.13130.2009 п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.9 СП 52.13330.2016 (им. №1) п. 5, 6, 17, 26, 30, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60 Правил	Выполняется

		противопожарного режима в РФ, утвержден-ных постановлением Правительства в РФ от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023 г.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. в) 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 (изм. №1,2) п.6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 п.5.3, табл.1 гл.6, п.14 табл.2 СП 3.13130.2009 п. 6.2.3, 6.2.5 СП 10.13130.2020 п.8.9 СП 8.13130.2020, п. 48, 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в РФ от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023 г. ч.7 ст.83 №ФЗ-123(с изм.)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, ст. 56, ст.82, ст.83, ст. 84, ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 2.1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, п.а),б),д),е),к)16, п.а)б) 17, 17.1, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 406, 407, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023 г.	Выполняется