


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» февраля 2024 г.

Регистрационный № 74-08-2024-002024



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Агаповского муниципального района Челябинской области (МУ
«Комплексный центр» с. Агаповка)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027401424962

ИНН: 7425002021

Место нахождения объекта защиты:

457400, обл. Челябинская, р-н. Агаповский, с. Агаповка, ул. Рабочая, д. 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.02.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных

		организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	511
1.6.	Объем здания, куб. м	3768
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В качестве объектовой системы оповещения используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ГРАНИТ-24»-1 шт.). - Блок речевого оповещения «Соната-К»: подвал и первый этаж – 1 шт., 2-3 этажи - 1 шт. (всего на здание – 2 шт.) - Колонки речевого оповещения «Орфей МА» – 4 шт. (всего в здании - 8 шт.) - Извещатели тепловые «ИП-103-5/1» - 3 шт. - Извещатели пожарные дымовые «ИП-212-141» – 170 шт. (всего в здании-334 шт.) - Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10» – 5 шт. (всего в здании – 9 шт.) - Оповещатель световой «Выход»: «Молния», «Блик-12» - 10 шт. (всего в здании - 14 шт.) - Оповещатель световой «Пожар» - 1 шт. - Блок бесперебойного питания «ББП» - 1 шт. - Резервный источник питания аппаратуры «АКБ 12В/7А» – 4 шт. - Усилитель Tso-AA 60м – 1 шт. Эвакуационное освещение выполнено светильниками

	RAPAN LT-30 Li-ion- 10 шт. (всего в здании - 14 шт.); - автоматический выключатель марки ДЭК ВА-101 С06 - 1 шт. - Пожарные краны ПК – 4 шт. (всего в здании–8 шт.)		
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений. Противопожарные разрывы соответствуют требованиям главы 16 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц не заключался. Ущерб имущества 3-х лиц на данном объекте не прогнозируется. Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные разрывы между зданиями учреждения и другими зданиями соответствуют требованиям: - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских	Выполняется

		поселений» (Приложение 1., таблица 1 СНиП 2.07.01-89*); - п.1, ст.69 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В радиусе 200 м отсутствуют здания, строения и сооружения складов с нефтью и нефтепродуктами, в соответствии с п.2.1. табл.2, СНиП 2.11-03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов» В радиусе 50 м отсутствуют автозаправочные станции, в соответствии с п.6.42 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ПЧ №67 расположена по адресу с. Агаповка. ул. Правобережная 3/1, на расстоянии до 3 км от объекта защиты, что соответствует п.6* Приложения 1 СНиП .07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное противопожарное водоснабжение соответствует требованиям ч.1, п.2; п.3, ст.68 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.16; п.9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и п. 8.8., п.8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Имеется пожарный гидрант, расположенный по адресу: с. Агаповка, ул. Советская, возле дома № 41 на расстоянии от здания	Выполняется

		МУ «Комплексный центр» около 150 метров. Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с, что соответствует Таблице 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезд пожарной техники предусмотрен с фасада здания МУ «Комплексный центр», с улиц Рабочей и Пионерской. На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием нет ограждений, воздушных линий электропередачи, не установлены иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных. Конструкции здания обеспечивают установку специальной пожарной техники для спасения людей и доступа пожарных подразделений в каждую точку здания в соответствии с требованиями ч.1, п.1, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2* Приложение 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Ширина проездов для пожарной техники соответствует норме: п.п.8.6 – 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	На объекте защиты предусмотрены	Выполняется

объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: - возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей в соответствии с п.3.3. ГОСТ 12.1 .004-91 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Пожарная безопасность. Общие требования»; -возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; -нераспространение пожара на рядом расположенные здания. В соответствии с п.4.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Предел огнестойкости строительных конструкций здания принят в соответствии с требованиями п.2, п.3, ст.87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Степень огнестойкости здания II – в соответствии с п.1, ст.87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.17,. п. 5.18 таблица 4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Класс пожарной опасности строительных
---	---

		конструкций К0, в соответствии с п.6, ст.87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Класс конструктивной пожарной опасности здания С0, в соответствии с п.5, ст.87 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.19 таблица 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.3 (учреждения органов управления, офисы), в соответствии с пп.4, п.1, ст.32 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.19 таблица 5* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Эвакуационные пути и выходы»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Объёмно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, выходов обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возможного пожара п.6.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Количество эвакуационных выходов с первого этажа - 4, с подвала – 1. Все выходы выполнены непосредственно наружу. Со второго и третьего этажей здания предусмотрено по 2 эвакуационных выхода через лестничные клетки. Эвакуационные выходы рассредоточены (п.6.15 СНиП 21-01-97*). Для безопасной эвакуации проектом предусмотрено: -нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок по п. 1.90-1.94, 1.96, 1.101 СНиП 2-08-89*. -двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и снабжены доводчиками (п.6.17 СНиП 21-01-97*); -двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа: -в коридорах и на путях эвакуации не допускается применение оборудования,

		выступающего из плоскости стен (п.6.26 СНиП 21-01-97*); Эвакуация персонала осуществляется по лестницам и лестничным клеткам конструктивные размеры которых соответствуют следующим требованиям: п.6.29*-п.6.31*, п.6.34*, п.6.35* СНиП 21.01.97*.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Ст.90 ФЗ - №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -Проезд пожарной техники предусмотрен с фасада здания, с улиц Рабочей и Пионерской. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к месту расположения пожарного гидранта. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 2 метра со всех сторон в соответствии с требованием СНиП 2.07.01-89*. В данной зоне не допущено размещения ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев. Конструкции здания обеспечивают установку специальной пожарной техники для спасения людей и доступа пожарных подразделений в каждую точку здания в соответствии с требованием п.2* Приложения 1 СНиП 2.07.01.89*. -	Выполняется

		наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного по адресу: с. Агаповка, ул. Советская, возле дома № 41 на расстоянии от здания МУ «Комплексный центр» около 150 метров.(ч.1, п.2; п.3, ст.68 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.16; п.9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и п. 8.8., п.8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».) - внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется через пожарные краны, оснащенные пожарными рукавами, расположенные на этажах здания в количестве 8 шт. (ст.86. ФЗ - №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	-Удаление дыма из здания предусмотрено через оконные проемы, расположенные в наружных ограждающих конструкциях, в соответствии со СНиП 41-01-2003. -Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствует	Выполняется

противопожарные
водопроводы)

требованиям п.6, таблица 1; п.7.
таблица 2 СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной
безопасности». - В качестве
объектовой системы оповещения
используется прибор приемно-
контрольный охранно-пожарный
«ГРАНИТ-24» -1 шт. (ст.83, п.7;
ст.91, п.2 ФЗ - №123 от 22.07.2008
г. «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п.13.14.1 – п.13.14.9
СП 5.13130.2009; п.3 СП
3.13130.2009). -Блок речевого
оповещения «Соната-К»: подвал и
первый этаж – 1 шт., 2-3 этажи - 1
шт. (всего на здание – 2 шт.) (ст.84,
п. 1-10; ст.91, п.2 ФЗ - №123 от
22.07.2008 г.). -Колонки речевого
оповещения «Орфей МА»– 4 шт.
(всего-8 шт.) (ст.84, п.4 ФЗ -№123
от 22.07.2008 г.; п.4 СП
3.13130.2009). -Извещатели
тепловые «ИП-103-5/1» - 3 шт. (п.
13.1.4 – 13.1.6.; п. 13.3.12;
п.13.3.17; п.13.6 СП 5.13130.2009).
-Извещатели пожарные дымовые
«ИП-212-141» – 170 шт. (всего
-334 шт.) (п.13.1.12; п. 13.3.12;
п.13.3.17; п.13.4 СП 5.13130.2009).
-Извещатель пожарный ручной
«ИПР 513-10» –5 шт. (всего–9 шт.)
(ст.83 п.9 ФЗ - №123 от 22.07.2008
г.; п.13.13 СП 5.13130.2009).
-Оповещатель световой «Выход»:
«Молния», «Блик-12» - 10 шт.
(всего-14 шт.). -Оповещатель
световой «Пожар» - 1 шт. Световое
оповещение и управление
эвакуацией людей соответствуют п.5

		СП 3.13130.2009. -Блок бесперебойного питания «ББП» -1 шт. (ст.84, п 11.; ст.91, п.2 ФЗ - №123 от 22.07.2008 г.). -Резервный источник питания аппаратуры «АКБ 12В/7А» —4 шт. (ст.84, п 11; ст.91, п.2 ФЗ - №123 от 22.07.2008 г.). -Автоматический выключатель марки ДЭК «ВА-101 С06» -1 шт. Монтаж системы СОУЭ выполнен ПЦ «Исполин» по договор № 91/217/33 от 16.02.2017 г. Частичная замена оборудования проведена 2020 года. Работы выполнены ООО "Эсорт М"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного согласно п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Извещение о пожаре передается в подразделение охраны ООО ЧОО «Эсорт» в автоматическом режиме без участия персонала.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	–пункты 2-4, 9-14, 21-23, 31-37, 48-50, 54, 60, 65, 70, 71, 73 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, а также посетителей, находящихся в здании. - В местах установки приемно-контрольных пожарных приборов размещается информация с перечнем помещений, защищаемых	Выполняется

		установками противопожарной защиты. - На первом этаже имеются стенды по пожарной безопасности с агитацией и обучением персонала навыкам пожаротушения, правильных методов работы с первичными средствами пожаротушения, регламентацией действия персонала по обеспечению пожарной безопасности в учреждении и эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. - Запрещается курение на территории и в здании МУ «Комплексный центр» - Обеспечено размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение запрещено». - При проведении мероприятий с участием не более 50 человек обеспечивается осмотр помещений перед началом мероприятий; - Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами; - В учреждении разработаны и действуют инструкции о мерах пожарной безопасности на случай возникновения пожара. - Разработаны программы вводного и первичного (повторного) противопожарного инструктажей.	
--	--	--	--