Зарегистрирована ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» февраля 2024 г. Регистрационный № 74-08-2024-002475



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 14 "Сказка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 "СКАЗКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7402004015

ОГРН/ОГРНИП: 1027400544412

Место нахождения объекта защиты:

456800, обл. Челябинская, г. Верхний Уфалей, ул. Бабикова, д. 91

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.03.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	994
1.6.	Объем здания, куб. м	2998
1.7.	Количество этажей	2
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро- опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, осуществляется от источника бесперебойного питания БИРП (12 В-4А), обеспечивающего работу приборов в случая отключения электропитания. На путях эвакуации, у эвакуационных выходов установлены ручные пожарные извещатели ИПР-И. Помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа. Для оповещения людей о пожаре установлен прибор ОРФЕЙ. Над эвакуационными выходами установлены световые оповещатели, запитанные от источника бесперебойного питания БИРП.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу	третьих лиц от пожара

	имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводятся реквизи страхования)	ты документов	
		не проводилась		
4.	Сродомия о румо и	•	но ножерной	
4.		ении мероприятий по обеспечени на которых получо обеспечения		
	<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект</u> <u>защиты</u>			
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о	
	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	выполнении выполняется/н	
		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	защиты п.2.1.2 ППБ 101-89; п.4.13 СП4.13130.2009; п2.1.4ППБ 101-89	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Ст. 68. Наружное противопожарное водоснабжение Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется 8.1. Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктири и решения."	Выполняется	
4.4.	Конструктивные и	конструктивным решениям" Выполняется Ст. 32 ФЗ - 123 и п	Выполняется	

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	6.5.1 СП 2.13130.2009	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 СП 2.13130.2009 п. 4.3.2 СП 2.13130.2009 п. 4.2.7 СП 2.13130.2009 п 7 .3 СП 7.13130.2009 СП 7.13130.2009 п. 7.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется п. 31 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" п. 9 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" п. 10 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" п. 6 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" п. 16 ППБ 01-03 Действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется 13.3 СП 5.13130.2009 13.13 СП 5.13130.2009 приём на контрольный прибор "Барьер 16" п. 15.3. СП 5.13130.2009 Режим работы пожарной системы п. 3.4. СП 3.13130.2009 НПБ 1104-03 тип системы - Звуковой оповещатель п. 96 ППБ 01-03 График обслуживания Системы пожарной сигнализации п 98 ППБ 01-03 Система оповещения и управления эвакуацией людей	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Выполняется СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к пожарной эксплуатации	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется Инструкция, определяющая действия персонала при пожаре Проводятся тренировки Имеется договор с МБДОУ Д/С №14 на эвакуацию детей и сотрудников на случай пожара или учебной тренировки Создана комиссия по противопожарной безопасности Имеются поэтажные планы эвакуации людей и имущества	Выполняется