


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» апреля 2024 г.

Регистрационный № 74-08-2024-006689



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Тракторозаводского района
города Челябинска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ЧЕЛЯБИНСКА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027403774177

ИНН: 7452018493

Место нахождения объекта защиты:

454077, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Загорская, д. 53А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	409
1.6.	Объем здания, куб. м	3551
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая), СОУЭ (3-й тип)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска выполнен ООО "Юрвиал": В результате проведенных расчетов по оценке уровня обеспечения безопасности людей от воздействия опасных факторов пожара было установлено, что требования Федерального закона от 22.06.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" соблюдается, то есть необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности людей соответствует нормативным значениям и составляет $0,127 \cdot 10^{-6}$. Вероятность эвакуации людей из здания составляет 0,999</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба третьим лицам в случае пожара не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл.1 п.4.3 СП 4.13130.2013 (изм.№1,2,3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	абзац 3 п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023г.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023 г, п.7.1, п.в) п.8.1.2,8.1.4,8.1.5,8.1.7,8.1.8 СП 4.13130.2013 (изм.№1,2,3)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.3, п.5.2.7 табл.6.9 п.6.7.1, СП 2.13130.2020 п.5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 (изм.№1,2,3) табл.21,22,23,24 №123-ФЗ (с изменениями от 14.07.2022)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.2, 4.3.5, 4.2.22, 4.4.4, 4.4.12, табл.1 п.5.2.2 СП 1.13130.2020 ч.3 ст.89 № 123-ФЗ (с изменениями от 14.07.2022) п.п.4.2.7, 4.2.18,3 4.2.19, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, п.а) 4.4.1, 4.4.3, 4.3.6, 4.3.7, п.а) 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 (выполнен расчет	Выполняется

		пожарног риска п.26,27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023 г.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 7.1, 7.2, 7.3, п.п) п.8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8 СП 4.13130.2013 (изм №1,2,3) п.4.2.4, 4.2.5, п.4.2.7, 4.3.1, 4.3.6 СП 9.13130.2009 п.7.6.1, 7.6.3, 7.6.9, СП 52.13330.2016 п. 5, 6, 17, 18, 26, 30, 48, 49, 54, 55, 56, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.202 №1479 с изменениями от 01.03.2023г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.7.2 СП 7.13130.2013 (изм. №1,2) (выполнен расчет пожарного риска) п.9 табл.А.1, п.А4, приложение А СП 5.13130.2009 п.5.1, п.5.2 СП 6.13130.2021 п.5.3, табл.1 гл.6, п.2 табл.2 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п.13.3.3, 13.14.9, 14.2 СП 5.13130.2009	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, п.а), б), г), д), е), к), 16, п.а) 17, 17.1, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 43, 49, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 406, 407, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 с изменениями от 01.03.2023	Выполняется