Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июля 2024 г.

Регистрационный № 74-08-2024-010999

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057405000212 ИНН: 7410006506

Место нахождения объекта защиты:

456110, обл. Челябинская, р-н. Катав-Ивановский, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 4, помещ. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных |

| | | |
|---|---|---|
| | | организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2200 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1875 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, внутренний противопожарный водопровод, оповещение и управление эвакуацией |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| не производиться | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные | п. 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | расстояния между зданиями и сооружениями | противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" ст. 69 ФЗ "123 от 22.07.2008 глава 16 "Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями" | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п. 5.2 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения" ст. ст. 62, 68 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п. 8.1 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты" | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.5.6 СП 4.130030.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п.п. 4.2-4.4; п.7.1 СП 1.13130.2020 " Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п.п. 7.1-7.17 СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной | ст.ст.54, 56, 83, 91 ФЗ№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.5.2 СП | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 8.13130.2020 "Системы противопожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения" СП 5.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" п.9, Приложение А | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п.п.14.1.-14.6 СП 5.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" п.п.3-6 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре требованиям пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Приказ МЧС России от 18.11.22021 №806; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ПП.2-60, 116-120, 392-413 Приложения 1,2 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.