

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» июля 2024 г.

Регистрационный № 74-08-2024-012585



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Автозаправочные
комплексы" АГЗС № 25/74

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-
АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1068911007252

ИНН: 8911022317

Место нахождения объекта защиты:

456554, обл Челябинская, г Коркино, ул 30 лет ВЛКСМ, Строение 62А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	90

1.6.	Объем здания, куб. м	393			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая) СОУЭ (2 тип)			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчёт пожарного риска выполнен ООО «УралПожИнжиниринг» (PromRisk 2.35.2-регистрационное свидетельство №02.0004.01 от 21 ноября 2018г.). проведенные расчеты показали, что индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и на территориях объекта составляет , что не превышает нормативное значение , установленное п. 1 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» . Индивидуальный пожарный риск в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в жилебной зоне, составляет , что не превышает нормативное значение , установленное п. 4 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Социальный пожарный риск воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в жилебной зоне, составляет , что не превышает нормативное значение , установленное п. 5 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Двадцать миллионов рублей. Страховой полис № GAZX12486398710000 от 16.02.2024</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.6.6, п.6.33, табл.5 п.8.3, табл.6, п.8.4 СП 156.13130.2014. 8.4, табл. 6 (с учетом прим. 5 к табл. 5) СП 156.13130.2014 п.1 ч.1 ст.6 ч.1 ст.71 ФЗ-123; п.8.3 п.3 табл. 5 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 156.13130.2014, СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.6.27, п.6.28, п.6.29, п.6.31 СП 156.13102014, п.б) п.8.1.1 п.8.2.3 СП 4.13130.2013 изм.1,2,3	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.7, п.5.4.3, табл.6.1 п.6.1.1 СП 2.13130.2020 табл.21, 22, 23, 24, 28, 29, ч.1 ст.137 №123-ФЗ п. 6.19 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.1.5, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.12, п.4.3.2, п.4.3.7 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.6.25, п.6.28, п.6.32, п.6.33, п. 6.35 СП 156.13130.2014, ст.76 №123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	п. 7.2 СП 7.13130.2013 изм №1,2 п.4.4 , п. 4.8, табл. 1, 2, 3 СП 486.1311500.2020 СП 3.13130.2009 п.6.34 СП 156.13130.2014 табл. 7.1, п. 7.9 СП 10.13130.2020	Выполняется

	противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 6.30, п. 8.32 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п.2.1, п.3, п.4, п.6, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.п. н), о) п.16, п.23, п.25, п.26, п.27, п.35, п.36, п.37, п.54, п.60, 373-375, п.390, п.392, п.394, п.396, п.397, п.398, п.399, п.401, п.402, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409, 410 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства №1479	Выполняется