Зарегистрирована ГУ МЧС России по Челябинской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» августа 2024 г.

Регистрационный № 74-08-2024-013651



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Фабрика обогатительная цветных металлов

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИХЕЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037401531804

ИНН: 7428007317

Место нахождения объекта защиты:

457218, обл. Челябинская, р-н. Варненский, п. Красноармейский, промзона.

Владение 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22 12 2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	33	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	23928	
	здания, кв. м		

	T	i		1
1.6.	Объем здания, куб. м		6	33886
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности		ная взрывопожаро- асность
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный воды)	1. Система дымоудаления: совмещенная с системой вентиляции, автоматическая, с активной и пассивной защитой. 2. Автоматическая пожарная сигнализация: C2000-M, датчики: ИО-102-2, ИО 102-26/в. 3. Электроустановки оборудованы системой АУП-ТРВ «Болид». 4. Тип СОУЭ – 5, оповещатели: «Маяк-24СТ», ИПР-513-3АМ. 4.1. Для помещений, оборудованных АУПП: оповещатель световой «Порошок не входи»	
			•	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	<u> </u>	Оценка не проводилась	,	,
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
		Отсутствует		U
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп	документов	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п. 4.3, 4.18, 4.20; разделы 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10.5, 7, 8.2 СП 4.13130.2013, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, ст.99 Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п. 48-51, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479; п. 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17; разделы 4, 6, 8, 9, 10, 11 СП 8.13130 утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.98 Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479; п. 7.1, раздел 8.2 СП 4.13130.2013, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.5, 52, 57, 58, 59, 87, 88, 137 Федеральный закон. N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г; п. 2(1).,13.,14.,15. Постановление Правительства РФ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ст.5, 52, 53, 54, 84, 89 Федеральный закон. N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г; п. 14., 16., 17.,23., 25., 26., 27., 28.,	Выполняется

пути и выходы	31, 36., 37. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479; п. 4.1.5., 4.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.124.2.16., 4.2.184.2.25., разделы 4.3. 4.4, 6.1, 7.1, 7.13, 8.1-8.3, 8.6. СП 1.13130.2020 Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194.	
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	т ст. 5, 52., 90. Федеральный закон. N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г; п. 122, 286 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479; раздел 7 СП 4.13130.2013, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288.	Выполняется
4.7. Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон. N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г; п. 13, 14, 37, 41, 42, 43, 48 – 51, 54 – 56, 60, 77, 124, 125, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479; п. 5.1,	Выполняется

1	I		
		МЧС России от 27.07.2020 N 559.	
4.8.	Размещение, управление и	ст.52, 82, 54, 56, 83 – 86, 91, 112,	Выполняется
	взаимодействие	113 Федеральный закон. N 123-ФЗ	
	оборудования	от 22 июля 2008 г; п. 51., 52., 54.,	
	противопожарной защиты	56 Постановление Правительства	
	с инженерными системами	РФ от 16.09.2020 г. N 1479; п. 5.2,	
	зданий и оборудованием,	раздел 6.1, 7.1 СП	
	работа которого	484.1311500.2020 утвержден и	
	направлена на	введен в действие Приказом МЧС	
	обеспечение безопасной	России от 31.07.2020 N 582; п. 5.3.	
	эвакуации людей, тушение	СП485.1311500.2020 утвержден и	
	пожара и ограничение его	введен в действие Приказом МЧС	
	развития	России от 31.08.2020 N 628.	
4.9.	Организационно-	п. 2(1), 3, 4 Постановление	Выполняется
	технические мероприятия	Правительства РФ от 16.09.2020 г.	
	по обеспечению пожарной	N 1479; п. 1 – 27 Приказ МЧС	
	безопасности объекта	России от 18.11.2021 N 806.	
	защиты и		
	противопожарный режим		