Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» октября 2024 г.

Регистрационный № 74-08-2024-018108

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

общественное здание Седьмого кассационного суда общей юрисдикции

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

СЕДЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187456035249 ИНН: 7453323517

Место нахождения объекта защиты:

обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.06.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	491

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	12368
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система противодымной защиты пассивного вида; - система автоматической пожарной сигнализации адресного типа; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа; - внутренний хозяйственно-противопожарный водопровод кольцевого типа; - наружное пожарное водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети, находится вне зоны эксплуатационной ответственности организации
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключён		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.1 ст. 69 , п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРоТПБ); п.4.3, 4.4, 4.11 табл. 1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: (далее – СП4.13130.2013)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 1, 2 ст. 62, п.1, 2, 3 ст. 68 ТРоТПБ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1) п.1 ст. 90 ТРоТПБ; раздел 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1, 2, 3 ст. 35; п.1. ст. 36; ст. 37; ст. 57; ст. 58; п. 1, 2, 6, 7, 11 ст. 87; п. 1-3, 7, 9 ст. 88; п. 1, 2, 3, 5, 6 ст. 134; п. 1, 2, 5 ст. 137 ТРоТПБ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной зашиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52; п.1, 2 ст. 53; п.1, 2, 3, 4, 8 ст. 89; п. 5, 6 ст. 134 ТРоТПБ; п. 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90;ТРоТПБ п.7.1 - 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54; п.1, 2 ст. 62; п. 3 ст. 81; п. 2 – 5, 7, 9 ст. 82;п. 1-4, 7, 10, 11 ст. 84; ст. 86; ст. 103 ТРоТПБ п. 13.1.10, 13.1.11, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.10, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.5 - 13.14.8, табл.А.1 (п.9), табл.А.3 (п.38) СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009) п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.6, 5.3 (табл.2, п. 16) СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009) п. 4.1.1 (табл.1) СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 5.2 (табл. 2) СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 СП 6.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 6.8, 6.10, 6.11, 6.22, 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, ст. 82, ст.103, ст.104 ТРоТПБ; п. 14.1, 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009; п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10 СП 10.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 5 ст. 6, ст. 60, п. 2 ст. 64 ТРоТПБ п. 2, 2(1), 3, 4, 5, 9, 11 - 18, 21, 22 -28, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 71, 73, 392 - 400, 403, 406, 407, 409, 413 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806. «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требование к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.