

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Челябинской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» апреля 2025 г.

Регистрационный № 74-08-2025-005389



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44"  
Копейского городского округа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД № 44" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027400777689

ИНН: 7411013520

Место нахождения объекта защиты:

обл. Челябинская, г. Копейск, ул. Ленина, д. 78

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1938

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	6						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1000						
1.6.	Объем здания, куб. м	4541						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС ГРАНИТ- 8, оборудование дублирования сигналов о пожаре на пультовое оборудование РСПИ "Стрелец Мониторинг", система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - СВирЕЛЬ, световой оповещатель "Выход" (НБО-12); огнетушители						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">оценка пожарного риска не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений. Возможность ущерба третьих лиц отсутствует.  (ФЗ-123, ст. 64)</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния соблюдаются (ФЗ-123, гл.16, ст. 69). На расстоянии 50 м от здания не располагаются автозаправочные станции, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов в соответствии с табл. 15, 19 ФЗ 123. На расстоянии 100 м от здания не располагаются склады нефти и нефтепродуктов в соответствии с табл. 12 ФЗ-123. МДОУ "ДС № 44" находится в пределах времени выезда ПЧ № 36 (не более 10 минут) (ФЗ-123 гл. 17 ст.76. Методика определения СП 11.13130.2009)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное пожаротушения здания предусмотрено от пожарного гидранта, расположенного в радиусе 50 метров от здания. Указатель места расположения гидранта имеется. К системам противопожарного водопровода здания обеспечен постоянный доступ пожарных подразделений и их оборудования (СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. наружное противопожарное водоснабжение. требование пожарной безопасности" п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.10, п.8.12)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезд пожарной техники предусмотрен со всех сторон здания (СП 4.13130.2011, п.8.11) В зоне подъезда не допущено размещения ограждения,	Выполняется

		воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев. Конструкция ограждения не препятствует спасению людей и доступа пожарных подразделений в помещение МДОУ "ДС № 44" (СП 13130, п. 8.1.2.)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Здание МДОУ №ДС № 44" высотой 6,7 м, в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 п. 3.1. Помещения относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. в соответствии с ФЗ-123 гл. 9 ст. 32. Здание 3 степени огнестойкости, класса пожарной опасности С1, согласно требований таблицы 21, 22 ФЗ-123.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Конструкция ограждения не препятствует спасению людей и доступа пожарных подразделений в помещение (СП 4.13130, п. 8.1)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	МДОУ "ДС № 44" находится в пределах времени выезда ПЧ № 36 (не более 10 минут) (ФЗ № 123 гл.17 ст 76	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты в здании не требуется в соответствии с СП 7.13130.2009 п. 7.2. Система внутреннего противопожарного прохода - 4 пожарных крана, укомплектованы пожарными рукавами (пропускная способность - 2,7 л/с). Автоматическая пожарная сигнализация ГРАНИТ ПК -8 оборудование дублирования сигналов о пожаре на пультовое оборудование РСПИ "Стрелец Мониторинг". Система автоматического пожаротушения - отсутствует. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - СВИРЕЛЬ, световой оповещатель	Выполняется

		"Выход" (модель НБО-12).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Противопожарное оборудование размещено в местах, которые позволяют осуществлять наблюдение и управление ими, а так же не препятствующим техническому обслуживанию (СП 484.1311500.2020 п.5.1-5.22., п.6.1., п.6.3., п.6.5., п.6.6.)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Заключён договор с "Альта СБ" на техническое обслуживание: АПС № 23-ТО от 24.01.2025 г.; РСПИ Стрелец Мониторинг № 24-ТО от 24.01.2025 г. Обработка сгораемых конструкций чердачного помещения проведена ООО "ПУПР". Акт № ЦБ-1753/1 от 07.11.2023г. (ФЗ-123 ст. 52). В помещениях смонтирована система аварийного эвакуационного освещения. Автоматической установкой пожарной сигнализацией оборудованы все помещения объекта. Сигналы оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Акт № С 015905 от 15.12.2006 г. (ФЗ-123 ст.54).	Выполняется