

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Челябинской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» марта 2026 г.

Регистрационный № 74-08-2026-003239



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание 1. Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров
(Блок №1 (операционный))

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФО
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1227700036651

ИНН: 7714481045

Место нахождения объекта защиты:

обл. Челябинская, г. Копейск, ул. Ермака, д. 75/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.12.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	20719

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	312605
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа; внутренний противопожарный водопровод; наружный противопожарный водопровод; автоматическая установка пожаротушения; модульные установки пожаротушения; система противодымной вентиляции
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчеты по оценке пожарного риска для объекта: Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. Сектор «А» Логопарка «ПФО Копейск», расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ермака, 75, проведены в 2024 г. Расчетные значения пожарного риска для 7 сценариев развития пожара 0,4926 * 10⁻⁶</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор страхования имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей № SGZPG-03260000003648SBR от 26.02.2026 г.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты: п.6.1.2, табл. 3, п.6.1.48, п. 4.3.-4.13, п. 4.15, табл. 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 5.3, табл 3,4, 5.4, 5.17, 8.5., 8.8.-8.13, СП8.13130.2020. Пункты 48, 50 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (Далее – ППР 1479).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1., 8.2 – 8.2.8 8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.2.3-5.2.5, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.14, 6.2.1., табл. 6.2 СП2.13130.2020; Пункты 6.1.47, 6.3.1-6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.11, табл. 1, 6.3.16, СП4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты: 3.12, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.26, 4.2.25, 4.2.27, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1 а, 4.4.7, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.6 СП1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1, 7.10, 7.12, 7.13, 7.16 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Пункты: 4.1-4.10, табл. 1,2,3 СП 486.1311500.2020; 5.1-5.10, 6.1.2, 6.1.4, табл. 6.2, табл. 6.1, 6.14, 6.1.4, прил. А, прил. Б СП 485.1311500.2020; 5.1-5.23, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1-6.3.6, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.5, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	6.6.36-6.6.39, 6.6.42СП 484.1311500.2020; Пункты 3.3.-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1,2. СП 3.13130.2009; 6.1.1-6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11-6.1.20, табл. 7.2, 7.3 СП 10.13130.2020; 7.1-7.22 СП 7.13130.2013;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты: 7.1.1-7.1.16, 7.2.1-7.2.4, 7.3.1-7.3.4, 7.5.1, 7.7.1-7.7.9 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 1-60, 65-67, 395-400, 403-404, 406, 407, 409 ППР 1479.	Выполняется