Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» апреля 2022 г.

Регистрационный № 75-08-2022-003448

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №4"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №4"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027501151050 ИНН: 7534002504

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	154

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	906
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации, приборы: гранит-8, цикрон, дымовые извещатели. СОУЭ, Извещатель пожарный ручной, световое табло, извещатель звуковой. Внутренний противопожарный водопровод.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке- отсутствует.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ №123 от 22.007.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расстояния между зданиями и сооружениями	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69. СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.62, ст.99, СП 8.13130.2020	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 6 ст. 63, ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 52, ч.1 ст. 53, ч. 2 ст. 56, ст. 58, ч. 3, ст. 27 СП 2.13130.2020 п..2.2., п. 5.2.6, п. 5.2.7. п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1,-п.5.4.4..п. 5.4.7-5.4.10, п. 5.4.18, п. 5.4.20, п. 6.7.10-6.7.11, п. 6.7.14 табл. 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ч. 2 ст. 52, ст.53, ст.89, ст.55 СП 1.13130.2020 п. 4.2.9, п. 4.2.118-4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.3.2-4.3.7, п. 7.1.1-7.1.11, п. 7.12.1-7.12.20, п. 9.1.1, п. 9.3.1-9.3.4, п. 9.3.7-9.3.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1-7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5, п. 4.1-4.2, п. 4.4., п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3-5.5, табл.1,2 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	486.1311500.2020 п. 4.4., п. 4.9, табл. 1,3 СП 484.1311500.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 от 22.007.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности! ст. 83,84,85 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 от 22.007.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 СП 12.13130.2009 п 4.2, п. 4.3, п. 5.1, п. 6.6, приложение Б,Г	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.