Зарегистрирована ГУ МЧС России по Забайкальскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июня 2023 г.

Регистрационный № 75-08-2023-008910



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание лаборатории

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Чита"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047550017261

ИНН: 7534018494

Место нахождения объекта защиты:

672039, край Забайкальский, г Чита, ул Ленина, Дом 4 стр. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.12.1913

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	629	

1.6.	Объем здания, куб. м			3643
1.7.	Количество этажей			1
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	ВН пожа	про-опасность
1.9.	·	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	AΠC, CO	УЭ, ВПВ, НПВ
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	я на объект	ге защиты
	дополнительных инженер обеспечения допустим	южарного риска, а такж но-технических и орган ого значения уровня поз тип систем противопож	е комплекс вы изационных марного риск	ыполняемых мероприятий для а, в том числе
3.	Не проводилась			T OT HOWEND
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) (оговор страхования имущества №7323 РТ 0003 от 16.01.2023 ПР №44 (Закупка № 23120109076)			
4.	Сведения о выполно безопасности, выполнен	ении мероприятий по ние которых должно		_
	ocsonachocin, admosmer	<u>защиты</u>	oocche anda.	IBCA Ha OUBCRIC
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных дактов и нормативных дактов и нормативных дастей перечень статей (часте устанавливающих траножарной безопасност защиты	документов асности, й, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "С противопожарной в Ограничение распропожара на объектах Требования к объектах	защиты. странения защиты.	Выполняется

		планировочным и конструктивным	
		решениям" п. 4,6	
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 "Системы	Выполняется
	противопожарное	противопожарной защиты.	
	водоснабжение	Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности"	
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013 "Система	Выполняется
	пожарной техники	противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объёмно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям" п. 8 Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020	
		1479 "Об утверждении правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации" п. 71	
4.4.	Конструктивные и	СП 2.13130.2012 "Системы	Выполняется
	объемно-планировочные	противопожарной защиты.	
	решения, степень	Обеспечение огнестойкости	
	огнестойкости и класс	объектов защиты"	
	конструктивной пожарной		
	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2009 "Системы	Выполняется
	людей при возникновении	противопожарной защиты.	
	пожара, эвакуационные	Эвакуационные пути и выходы"	
	пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 4.13130.2013 "Система	Выполняется
	пожарно-спасательных	противопожарной защиты.	
	подразделений при	Ограничение распространения	
	ликвидации пожара	пожара на объектах защиты.	
		Требования к объёмно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям" п. 7 Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	

		Правительства РФ от 16.09.2020 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23,26	
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожар-ной безопасности" СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопления, вентиляции и кондиционирования" СП 4851311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. СП 10.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 42	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

по обеспечению пожарной	утвержденные постановлением	
безопасности объекта	Правительства РФ от 16.09.2020	
защиты и	1479 "Об утверждении правил	
противопожарный режим	противопожарного режима в	
	Российской Федерации" п. 2-4,	
	10-16, 24-37, 41-43, 50,54,55,60, 71	