Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» февраля 2024 г.
Регистрационный № 75-08-2024-001277

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Отделение родильное, отделение детское Государственного учреждения здравоохранения «Хилокская центральная районная больница»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХИЛОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027500829190 ИНН: 7523002220

Место нахождения объекта защиты:
673200, край. Забайкальский, г. Хилок, р-н. Хилокский, ул. Калинина, зд. 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.01.1978
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1138
1.6.	Объем здания, куб. м	6832
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации (ОПС) с дублированием сигналов о пожаре в ПСЧ 37 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
25 000(двадцать пять) тысяч рублей	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП	Выполняется

		3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС	Выполняется

	опасности	России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП	Выполняется

		4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты .	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2.04.02-84 Водо	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Постановление №390 от 25.04.2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 « Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» 3. ФЗ «123 от 22 .07.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности работников пожарной организации» 4. СП1.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» п.п.6.2.1;6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре « Требования пожарной безопасности п.п.3;4.2.;5.1. 6. 6. СП 4.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.», п.п.5.1.10;6.1.22;6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 « Система пожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Требование пожарной безопасности» таблица А1,п.1;п.п. 13.2;13.14.5;14.2;14.5 8. СП 6.13130.2009 « Система противопожарной защиты . Электрооборудование» п 4.2. 9. СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.54. 10. СП 8.13130.2009 «	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности « п.п 8.6;9.11. 11. СП 913130.2009 « Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п 4.1.32;4.3;4.5. 12. СП 1013130.2009 « Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1;4.1.16 13. ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность . Обшие требования» 14. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения . Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 15. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий , сооружений» 16. СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий» 17. СНиП 2.04.02-84 Водо	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.