


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Забайкальскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» апреля 2024 г.

Регистрационный № 75-08-2024-006167



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027501152678

ИНН: 7536032568

Место нахождения объекта защиты:

672038, край Забайкальский, г Чита, ул Новобульварная, Дом 60 к. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	540

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	2295									
1.7.	Количество этажей	1									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ									
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц при пожаре отсутствует</p>										
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п. 5. ст. 71 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>Не выполняется</td> <td>Не выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 5. ст. 71 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное	Не выполняется	Не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 5. ст. 71 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется									
4.2. Наружное	Не выполняется	Не выполняется									

	противопожарное водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6 ст. 63, ст. 90 п. 1 подпункт 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 71, 72, 73, 393 подпункт "д" ПП РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 7.1, 7.2, 8.1, 8.6 - 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 6.6 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, п.п. 1-4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.7, 4.3.1-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1-4.4.8, 4.4.11, 4.4.22, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2- 5.2.4, 5.2.2-5.2.6, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5 СП 1.13130.2020; п.п. 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.8-7.6.10 таблица 7.28 рисунок 7.2 СП 52.13330.2016	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 6.2, 6.14, 6.22 СП 7.13130.2013; п.п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.8, 13.13, 13.14, 13 .15, 14.1, 14.3, 15.3, 15.10, приложение А СП 5.13130.2009; п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1,5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; п.п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1 , 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	п.п. 13.1.1-13.1.3, 13.1.12, 13.3.2, 13.3.12, 13.13.1-13.13.3, 14.2, 14.4, п.9 таблицы А.1 СП 5.13130.2009;	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п..14 таблицы 2, таблица 1 п. 15.1 СП 3.13.130.2009	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2-18,21-30, 32, 35-37,41,43,48, 49, 50,54-56,60,65,67, 72,73, 88-92,392-394, 397,400, 402-404,406, 407,409, 413 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.23, 4.1.26-4.1.28, 4.1.32-4.1.36, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7-4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется