Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» августа 2025 г.
Регистрационный № 75-08-2025-012401

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Журавушка"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Юшина Наталья Ивановна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, п. ст.. Даурия, ул. Дивизионная, зд. 12А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
18.12.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	13

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	405
1.6.	Объем здания, куб. м	2239
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	N 123-ФЗ. РФ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.5

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	"СП 4.13130.2013. (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N288)	Выполняется

	зданиями и сооружениями	(ред. от 30.12.2021)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.1313 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" Пункты: 5.1; 8.4; 8.6; 8.7-8.8; 10.1; 10.3-10.5; Таблица 1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) ст. 67	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	"СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N288) (ред. от 15.06.2022) п. 4.3. в соответствии с таблицей 1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.1313 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 (ред. от 21.08.2024) п. 4.1.3.; 4.2.1.; 4.2.2.-4.2.8.; 4.3.1-4.3.4.; 4.4.1 -4.4.4.; 4.4.6.; 5.2.2.-5.2.5.; 5.2.12.-5.2.17.; 5.2.21.; 5.2.23.; 5.2.27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ст. 5, ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 Приказом МЧС России от 25 марта 2009г. N 175 П. 13.1.11.-13.1.12.; 13.2.2., 13.3.2,13.3.4,13.3.6., 13.3.8., 13.3.12., 13.4.1., 13.13.1.-13.13.3., 13.14.1., 13.14.2., 13.14.4., 13.14.5., 13.14.6., 13.14.7., 13.14.8., 13.14.9.-13.14.13., 13.15.2.-13.15.4., 13.15.12., 13.15.13., 14.1., 14.3., 15.1., 15.5. Приложение А. СП 3.13130.2009 (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) П.	Выполняется

		3.3.-3.5., 4.1.-4.4., 4.6., 4.8., 5.1.,5.3.-5.5. Таблицы 1,2 Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Гл. 31, ст. 137; ст. 89, ст. 91	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. "Правила технического содержания", "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" - 2003 г., "Правила противопожарного режима РФ" N 1479 от 16.09.2020 (ред. от 24.10.2022)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.