## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Забайкальскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г.

Регистрационный № 75-08-2025-017621



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027501100593 ИНН: 7531002672

Место нахождения объекта защиты:

край. Забайкальский, р-н. Петровск-Забайкальский, г. Петровск-Забайкальский, ул.

Декабристов, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с			

		наличием интерната и детских		
1.4	n	организаций		
	Высота здания, м	6		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6142		
1.6.		10825		
	Объем здания, куб. м			
1.7.	Количество этажей	2		
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро- опасность		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты; Автоматическая пожарная сигнализация; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; Система вытяжной противодымной вентиляции.; Четыре надземных пожарных резервуара объемом 50 м3 каждый, для внутреннего и наружного пожаротушения;		
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)  Индивидуальный пожарный риск R определяется как максимальное значение арного риска из всех рассмотренных в расчете сценариев пожара и составляет R =			
	арного риска из всех рассмотренных в расчете ецен 8,424*10-9 год-1. Отчёт по результатам расчета по прилагается.	_		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу	третьих лиц от пожара		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо привод			
	страхования)			
	364 000000 рублей			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по	обеспечению пожарной		

	<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u> <u>защиты</u>				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/но выполняется		
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130., п.4.3, табл. 1;	Выполняется		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130, п 4.4., п.5.2 Таблица 2, п. 9.1., п. 9.2.	Выполняется		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130, п.8.1., п. 8.6.;	Выполняется		
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130 п. 6.7.10 Таблица 6.12; СП 4.13130, п. 5.2.2, п. 5.2.6.	Выполняется		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130; п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.22, 5.1.1 - 5.1.4, 5.2 2 – 5.2.6.	Выполняется		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130. п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется		
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 7.13130.2013 п. 7.1, 7.2.; СП 3.13130.2009, п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020. п. п. 6.1, 6.2.	Выполняется		

I	родопроводи)	1	
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020. п. п. 6.3, 6.6	Выполняется
	взаимодействие		
	оборудования		
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Приказ МЧС России от 18.11.2021	Выполняется
	технические мероприятия	N 806. Постановление	
	по обеспечению пожарной	Правительства Российской	
	безопасности объекта	Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.	
	защиты и	п. 2 – 6, 8 - 27, 29.30, 31, 35, 36, 37,	
	противопожарный режим	43, 48, 50, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 -	
		394, 397, 403, 407, 408, 409	