


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Забайкальскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» января 2026 г.

Регистрационный № 75-08-2026-000728



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Дульдургинский детский сад «Чебурашка»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДУЛЬДУРГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028002322094

ИНН: 8002020832

Место нахождения объекта защиты:

край. Забайкальский, р-н. Дульдургинский, с. Дульдурга, ул. Партизанская, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	413
1.6.	Объем здания, куб. м	2420
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объемно- планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов; Устройства ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные двери и т.д.); наружное водоснабжение; автоматическая пожарная сигнализация; оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.3 – 4.13СП 4.13130.2013-выполняется	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5,8.8, 12,11.2,11.3, 11.4 табл. I СП 8.13130.2009-выполняется	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункт 7.1,8.1 СП 4.13130.2013-выполняется	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 5.2.3, 6, 7.10 – 6.7.14, ТАБ.6.12 СП 2.13130,Пункт 5.2.2.СП 4.13130.2013-выполняется	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункт 4.1.2, 4.2.7 – 4.2.11,4.2.12 – 4.2.22, 4.3.3. – 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 – 4.4.9, 4.4.11,4.4.12,7.12.1 – 7.12.20СП 1.13130.2009 - выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункт 7.1 -7.3, 7.5, 7.6СП 1.13130.2013-выполняется	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Пункт 6.1, 6.8 6.9, 6.22, 8.1,СП 4.13130.2013Пункт 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.12, 13.4.1, 1313.1 – 13.13.3, 13.14.1,13.14.2,13.14.4 – 13.14.3, 13.15.2 -13.15.4,13.15.12,13.15.1, 14.1,14.3,15.1,15.5АСП	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	513130.2009Пункт 3.3 – 3.5, 4.1 – 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 – 5.5, табл.1,2 СП 3.13130. 2009Пункт 5.1, 8.5, 8.8 – 8.10, 8.1211.2 – 11.4 СП 513130.2009-выполняется	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4СП 5.13130.2009-выполняется	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункт 2.19,21 – 32,35 – 37, 41 – 43, 48 – 52, 54 – 56,60 – 65, 70 – 73, 88 – 92, 392 – 394,397, 400, 402 – 403, 407 – 409, 411 – 413Постановление правительства РФ от 16.09.2020г №1479Пункт 4.1.1., 4.1.18, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28,4.1.32 - 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1 – 4.3.16, 4.4.1 -4.4.21, 4.5.1 -4.5.4ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Приложение А,ГСП 9.13130.2009 -выполняется	Выполняется