

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» декабря 2022 г.

Регистрационный № 76-08-2022-017631



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пансионат "Лесная сказка" Мышкинского линейно-производственного управления
магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УХТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100731190

ИНН: 1102024468

Место нахождения объекта защиты:

152830, обл Ярославская, р-н Мышкинский, г Мышкин, ул Карла Либкнехта, Дом
149

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	442

1.6.	Объем здания, куб. м	7578
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>В качестве автоматических дымовых пожарных извещателей применены пожарные извещатели типа ИП103, ДИП-212-ЗСУ, ИПР-ЗСУ. В качестве звуковых оповещателей применены устройства типа «Свирель», «Блик С-12», Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре 2-го типа.</p> <p>Вывод сигнала: приборы ППКОП "Сигнал-20", Сигнал-20 SMD, на ПКУ "С2000" и блок индикации С2000-БИ. Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 2 пожарных кранов, расположенных в здании пансионата. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта (в радиусе 50 м. от здания).</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет оценки пожарного риска не проводился.</p>	
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Деятельность объектов Мышкинского ЛПУ МГ застрахована в Ухтинском филиале акционерного общества «Страхование общества газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»). К декларации прилагается действующий страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 4, ст. 69 ч.1, 151; - СП 4.13130.2013 (Изменение № 3) п.4.3 табл.1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.65; п.66; п. 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4; ст.68 п.2 раздел 1; ст.90 ч.1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.48; - СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.3, п.5.1 табл.1, п.5.3 табл. 3, п. 5.17	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		<p>безопасности» ст.4 ч.4, ст. 90 ч. 1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.71, п.72; - СП 4.13130.2013 (Изменение № 3) п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, 8.1.4, п. 8.1.5</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, табл. 21, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; - СП 2.13130.2020 ГЛ. 5, п.п. 6.2, 6.6, 6.7; - СП 4.13130.2013 (Изменение № 3) п.п. 5.1, 5.2, 5.5, 6.3; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.13, п.15; п. 16 (д)</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст. 88 ч.19, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.10, ч. 11, ст.134 ч.2, ч.6, ч.15, табл. 27, 28, 29, 3; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 23, п. 26, п.27, п. 31, п. 36, п. 37; - СП 1.13130.2020 п. 4.1.2 п.4.2.7, п. 4.29, п.п. 4.2.11-4.2.13, п.п. 4.2.16-4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.35, п. 4.312, п. 4.4.1, п. 4.4.4, п. 5.1.2, п. 7.2.1.</p>	Выполняется
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Выполняется

	ликвидации пожара	безопасности» ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; - СП 4.13130.2013 (Изменение № 3) п.7.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.83 ч.1, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.91 ч.1, ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.55, п. 458, п.56, п. 48; - СП 484.1311500.2020 ГЛ. 5,6,7; - СП 485.1311500.2020 Приложение А; - СП 486.1311500.2020 ГЛ. 4, Приложение А, табл. А.1; - НПБ 110-03 п.3, п.4 табл. 1; - СП 3.13130.2009 ГЛ. 6 таблица 1, ГЛ. 7 таблица 2; - НПБ 104-03 п.3.1, п.4.1, табл. 1, п. 5.1. табл.2; - СП 7.13130.2013 п. 7.3 (г, е); - СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.3, п.5.1 табл.1, п.5.3 табл. 3, п. 5.17; - СП 10.13130.2020 ГЛ.4-15	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 103; - СП 3.13130.2009 п. 3.4, п. 4.4, п. 5.3, п. 5.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст. 5; ст. 6,	Выполняется

<p>защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст. 60, ст. 64, ст. 138; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.ст. 3, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 37; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.п.1-6, п. 9, п. 11, п. 12, п.п. 21-22, п. 28, п. 30, п. 32, п. 34, п. 35, п. 49, п. 50, п. 53, п. 54, п. 60, п. 74, п. 77, п. 84, п. 85, п. 286, п. 288, 293, п.п. 362-363, п. 372, п.п. 392-413, п.458. Приложение 1, 2, 5, 6, 7. - Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г. № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.12.17; - ПУЭ (правила устройства электроустановок); - СП 6.13130.2013 ГЛ. 4; - СП 9.13130.2009 ГЛ. 4, Приложения А, Б, Г; - СП 12.13130.2009 ГЛ. 5-8, Приложение А-Г.</p>
---	--