

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» декабря 2022 г.

Регистрационный № 76-08-2022-018014



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Закрытое акционерное общество "ВолгАрэо"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Закрытое акционерное общество "ВолгАрэо"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047601608450

ИНН: 7610062258

Место нахождения объекта защиты:

152903, обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, пр-кт Ленина, Дом 163

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.06.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	15233
1.6.	Объем здания, куб. м	130780
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС выполнена наоборудован иинтегрированнойсистемы охраны«Орион» НВП «Болид»в производственной части корпуса и на оборудовании интегрированной системы безопасности«Сигнал 20П» фирмыНВП «Болид» в АБК; СОУЭ (АБК – 2 типа –звуковое, производственная часть– 3 типа – речевое),система дымоудаления							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
Расчет оценки пожарного риска не проводился									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
Оценка возможного ущерба имущества третьим лицам не проводилась									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="239 1747 1556 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 1747 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="678 1747 1252 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1252 1747 1556 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п.4.3 таб.1 СП 4.13130.2013 (с изменениями №1);-п.65, п.73 «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ч.4 ст.4, ч.1 ст.90, раздел 1 п.2 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(с изменениями);-п.48 «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479); -табл.2 п.5.2, п.5.17 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ч.4 ст.4, ч.1 ст.90, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); -п.71, п.72 «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479); -п.8.1, -п.8.6, п.8.7 СП 4.13130.2013 (с изменениями №1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ч.4 ст.4, ст.87 ч.1,ч.2,табл.21,ч.3,ч.5,ч.6,ч.7,ч.11,с.88 ч.1 ч.2,ч.3,табл.23, табл.24, ч.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - СП 2.13130.2020 п.4.8; -п.15, п.16 д	Выполняется

		«Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ст.4 ч.4,ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11,ст.134 ч.1 ч.2,ч.3 ч.6,ч.7,табл.3,27,28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - СП 2.13130.2020 п.4.8; - п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.13, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.6 СП 1.13130.2020; -п.23, п.26, п.27 (а,б,в,г,д), п.31, п.36 «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст.4, ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); -п.7.1, СП 4.13130.2013 (с изменениями №1);	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст.4, ч.1 ст.54, ч.1, ч.5, ч.7 ст. 84, ч.1, 4, 7 ст.91, ч.1 ст.90, ч.1 ст.91, раздел 1 п.2 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п.55, п.56, п.48, п.50 «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479); - п. 4.4, 4.8, таб. 1-4 СП 486.1311500.2020; -п.3, п.4 табл.1,п.14.4 НПБ 110-03; - разд.6 табл.1, разд.7 табл.2 СП	Выполняется

		3.13130.2009; -п.3.1, п.4.1, табл.1, п.5.1 табл.2 НПБ выполняется 104-03; -п.7.3 (г,е) СП 7.13130.2013(с изменениями №1,2); - п.5.2 табл.2, п.5.17, СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями); - п. 5.12-5.16 СП 484.1311500.2020; -п.3.4, п.4.4, п.5.3, п.5.5 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.26, п.392. п.393, п.394, «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 г. №1479)	Выполняется