

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» января 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-000925



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция АГНКС-1 г. Рыбинск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063905088158

ИНН: 3905078834

Место нахождения объекта защиты:

152905, обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, пр-кт Революции, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.12.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	718
1.6.	Объем здания, куб. м	2500

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация адресно-аналоговая. Система оповещения и управления эвакуацией – 2 типа; Система пожаротушения серверной здания СЭБ – не предусмотрена; Система пожаротушения компрессорного цеха – не предусмотрена; Система пожаротушения КУ – не предусмотрена Внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны) – присутствует. Насосная станция пожаротушения с насосами повысителями – отсутствует Наружный противопожарный водопровод (гидрант) – присутствует. Пожарные резервуары запаса воды –отсутствуют
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась согласно части 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

не проводилась

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 71. 2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты». Требования к объемно-планировочными и конструктивными решениями». (с Изменением № 1): - части № 5.1, 5.5, 6.7. - пункт № 4.1 – 4.6, 4.11 – 4.16, 4.19, 4.20. 3. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: - пункт № 6.1 – 6.40, 7.1 – 7.53, 8.1 – 8.57.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 99. 2. СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»: - части № 4, 5, 10, 11.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 98. 2. СП	Выполняется

		<p>4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты». Требования к объемно-планировочными и конструктивными решениями». (с Изменением № 1): - пункт № 7.1 – 7.17, 8.1 – 8.18 3. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: - пункт № 6.1 – 6.40, 7.1 – 7.53, 8.1 – 8.57.</p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 57, 58, 87. 2. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: - части № 5, 6. - пункт № 4.1 – 4.9. 3. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»: - пункт № 6.1 – 6.40, 7.1 – 7.53, 8.1 – 8.57.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 89. 2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: - части № 4, 6, 8, 9. - пункты № 7.1, 7.6, 8.1.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 90. 2. Постановление Правительства РФ</p>	Выполняется

		от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: - пункт № 17, 71, п. 394. 3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты». Требования к объемно-планировочными и конструктивными решениями». (с Изменением № 1): - пункт № 7.1 – 7.17, 8.1 – 8.18	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: - часть № 3, 4, 5, 6, 7. 2. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения»: - часть № 4, 5, 9, 10, 11. 3. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»: - пункт № 7.6, 7.9, 7.11.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: - пункт № 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	регламент о требованиях пожарной безопасности»: - статья № 1 – 64, 78 – 91, 144 – 146 2. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: - пункт № 1 – 64, 103 – 115, 244 – 307, 373 – 413.	
---	--	--