

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» февраля 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-001377



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество с ограниченной ответственность "Астрон Билдингс"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество с ограниченной ответственностью "Астрон Билдингс"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1067611020840

ИНН: 7611016617

Место нахождения объекта защиты:

**150010, обл Ярославская, г Ярославль, ул Пожарского, Дом 73**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.2009**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	818
1.6.	Объем здания, куб. м	242800
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Дымоудаление из здания осуществляется через зенитные фонари в кровли и оконные проемы в наружных стенах. АПС адресного типа; СОУЭ II типа - производственные помещения; СОУЭ - III типа - для помещений АБК. ВПВ осуществляется по ПК в количестве 68. Наружный противопожарный водопровод кольцевой диаметром 200 мм, низкого давления.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчет пожарного риска проводился ООО ПКФ «спецавтоматика» в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 г. Необходимость проведения расчёта обоснована принятием СТУ, которые предусматривают: противопожарную перегородку I типа (EI 45), вместо противопожарной стены 2-го типа, отделяющая АБК от Производственного корпуса; - в производственной части здания АПС защищаются цеха (участки) в которых категория В2-В3 обусловлена наличием удельной пожарной нагрузки на участке, превышающем 181 Мдж/м<sup>2</sup>. В остальных цехах АПС допускается не предусматривать, за исключением ручных пожарных извещателей; - разделение технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью противопожарными зонами шириной не менее 8 метров свободных от горючей нагрузки и обозначенных соответствующими информационными знаками и разметками. Уровень обеспечения безопасности людей в административном корпусе отвечает требуемому, так как значения индивидуального риска меньше допустимого.</p>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
---	--	--

4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями