

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» мая 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-008613



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственный кооператив «Химический завод «Луч» (Центральный склад)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Производственный кооператив «Химический завод «Луч»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600787774

ИНН: 7605014989

Место нахождения объекта защиты:

обл Ярославская, г Ярославль, ул Декабристов

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2598
1.6.	Объем здания, куб. м	48729

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>В отношении здания Центрального склада с административно-бытовыми помещениями (ИНВ № 10042) проведены расчеты величин индивидуального пожарного риска № 032- 021-76 силами ООО «АРКОНА». По результатам расчета интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре согласно ч. 3 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.</p> <p>Установлено, что величина индивидуального пожарного риска составляет $2,81 \cdot 10^{-7}$ 1/год, не превышает 10^{-6} (допустимый риск, установленный ст. 93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).</p> <p>Величина социального пожарного риска в жилой, общественно-деловой зонах, или зоне рекреационного назначения вблизи объекта равна 0 год не превышает 10^{-7} (допустимый риск, установленный ст. 93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска в жилой,</p>

		<p>общественно-деловой зонах, или зоне рекреационного назначения вблизи объекта равна 0 год¹, не превышает 10-* (допустимый риск, установленный ст. 93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ). В соответствии с произведенным расчетом величина индивидуального пожарного риска соответствует нормативному значению пожарного риска, установленному Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации адресного типа. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Заключен договор на проведение технического осмотра и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты с организацией, имеющей лицензию на данные виды деятельности.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>На объекте защиты смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; автоматическая система пожаротушения, наружное противопожарное водоснабжение осуществляется не менее чем от 2х наружных гидрантов, расположенных на территории Предприятия</p>		

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ФЗ ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п. 4.3, 6.11.2, табл. 1 СП 4.13130.2013 п.65, п.73 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4, ч.1,2 ст. 62, ст.68 п.2 раздел 1, ст.90 ч.1 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.7.1 СП 4.13130.2013; п.4.1, п.5.1 табл. 1, п.5.2 табл.2, п.5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 6.3, 8.5, 8.9 СП 8.13130.2020 п.48, 71 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.90, ч.4 ст.98 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; П.7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 п.71, п.72 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением	Выполняется

		Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, пп. «а» п.4 ч.1 ст.32, ч.1 ст.52, ч.1,2 ст.59, ч.1,2,5,6,7,11 ст.87, ч. 1,2,3,19, ст.88 табл.21,22,23,24 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; П.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.17, 5.19 табл. 5*. п.5.21,* СП 112.13330.2011; П. 4.1, 4.5, 4.8, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.15, табл.6.9 СП 2.13130.2020; П.4.17, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2 СП 4.13130.2013 п.15, 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст.4, ч.2 ст. 52, ч.1,2 ст.53, ч. 19 ст. 88, ч.4 ст.4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.19 ст. 88, 4.1,2,3,4,7,8,10,11,14 ст.89, 4.2,6 ст.134, табл.27,28,29 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.6.2, 6.4, 6.9*, 6.10*, 6.12*, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18*, 6.26*, 6.27, 6.29 СП 112.13330.2011; п.5.15, 5.16, 5.17, 5.20*, 6.4, 6.5*, 6.6*, 6.9*, 6.10*, 6.11*, 6.12*, 6.49, 6.96* СП 118.13330.2012; п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.15, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3., 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.16, 4.4.20, 5.1.1., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 СП 1.13130.2020; П.4.1, 4.5, 5.2.7, 5.2.8 СП 2.13130.2020 п.16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31 «Правил противопожарного	Выполняется

		режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст.4, ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.8.1, 8.8, 8.9, 8.14 СП 112.13330.2011; п.7.1, п.1 п.7.4, 7.14, 7.16, 8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст. 4; ч.3 ст. 52; ч.1,2 ст.54, ч.1,2 ст.62; ч.3 СТ.81, 4.1,4,5,6,7,9 ст.83; ч. 1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84; ч.1,2 ст.86; ч.1 ст.90, ч. 1 ст. 91; ст.68 п.2 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; раздел 1 п.48, 50, 51, 52, 54, 55, 56 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 16 СП 484.1311500.2020; СП 486.1311500.2020; п.5 СП 485.1311500.2020; п.3.2, 3.3,3.4, 4.1, 4.2,4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 п.1, табл. 2 п.14 СП 3.13130.2009; п.7.3 (г, е); п.8.5 СП 7.13130.2013; П.5.3.1.4; 5.3.1.6; 5.3.4 СП 30.13330.2016; п.4, п. 5, п. 6.1.10, 6.1.13, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.24, 6.2.1-6.2.7, 6.2.13-6.2.15, 7.1-7.6, табл.7.1,7.2,7.3 СП 10.13130.2020; п.7.1 СП 4.13130.2013; п.4.1; п.4.2, п.4.3, п.5.1 табл. 1; п.5.3 табл. 3,4; п.5.4, п.5.5; п.5.9; п.5.15, п.5.17, п.6.3; п.7, п.8.5, 1.8.8; п.8.9, п.8.12, п.8.13, п.8.14, п.11.1-11.4 СП 8.13130.2020 п.3.1; п.4.1 табл. 1; п.5.1 табл.2 НПБ 104-03	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83, ст.103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.4; 4.4; 5.3; 5.5 СП 3.13130.2009; п п. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 16 СП 484.1311500.2020; СП 486.1311500.2020; п.5 СП	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>485.1311500.2020; п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2013; п.6.24 СП 7.13130.2013</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Ст.4 ч.4 ст.5, ст. 60, ст. 138 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; СП 9.13130.2009 п.4.1.1; ПУЭ (правила устройства электроустановок); Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007; п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 22-27, 29, 31- 36, 41, 42, 48-52, 55, 56, 60, 286-293, 308-312, 318, 354, 358, 362, 363, 372, 392-397, 400, 405- 407, 409, 410, 413, прил. 1, 2, 6, 7 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	<p>Выполняется</p>